

最新绿化会议纪要内容 绿化项目验收会议纪要(实用5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

绿化会议纪要内容篇一

时间□20xx年1月26日

地点□xxx议室

主持单位□xxx

主持人□xxx

参加人员：见附件会议签到记录

会议内容：

20xx年1月26日上午，由江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司项目总监代表李剑组织召集工程建设单位赣州城东投资开发有限责任公司、赣州市园林规划设计院、江西五方建筑设计有限公司和南昌市红谷滩市政园林绿化工程有限公司的工程技术人员及管理人员对红旗大道东延返迁房园林绿化工程进行了工程竣工初验，参加竣工初验的有：建设单位：许杰、曾祥春、陈爱珍、梅敏、黄敏业；设计单位：吴莉、贺江艳；监理单位：现场监理工程师李剑、曾庆华；施工单位：赖泽明、邹亮明、周星星。

参加工程初验的全体人员抱着对建设单位负责，对工程项目负责的态度，对红旗大道东延返迁房园林绿化工程的质量情况进行了认真的检查验收工作。经过现场检查验收，市政道路基本符合设计规范要求，一致认为工程的苗木是关键，苗木以及园路方面存在着部分的质量问题。（具体存在的质量问题详见纪要附件）

初验会上，参加验收人员一致认为对存在的质量问题，要求全面实施整改，要求在20xx年3月15日前达到竣工验收条件。

绿化会议纪要内容篇二

地 点：海天大酒店7楼会议室

主持单位：江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司

主 持 人：李剑

参加人员：见附件会议签到记录

会议内容：

2015年1月26日上午，由江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司项目总监代表李剑组织召集工程建设单位赣州城东投资开发有限责任公司、赣州市园林规划设计院、江西五方建筑设计有限公司和南昌市红谷滩市政园林绿化工程有限公司的工程技术人员及管理人员对红旗大道东延返迁房园林绿化工程进行了工程竣工初验，参加竣工初验的有：建设单位：许杰、曾祥春、陈爱珍、梅敏、黄敏业；设计单位：吴莉、贺江艳；监理单位：现场监理工程师李剑、曾庆华；施工单位：赖泽明、邹亮明、周星星。

参加工程初验的全体人员抱着对建设单位负责，对工程项目

负责的态度，对红旗大道东延返迁房园林绿化工程的质量情况进行了认真的检查验收工作。经过现场检查验收，市政道路基本符合设计规范要求，一致认为工程的苗木是关键，苗木以及园路方面存在着部分的质量问题。（具体存在的质量问题详见纪要附件）

初验会上，参加验收人员一致认为对存在的质量问题，要求全面实施整改，要求在2015年3月15日前达到竣工验收条件。

附件

红旗大道东延返迁房市政园林绿化工程须实施整改的

质量问题

存在的问题：

- 1、缺少增加工程量的资料，。
- 2、楼梯扶手栏杆未完全按设计安装。
- 3、部分面层裂缝未处理。
- 4、面层伸缩缝未灌沥青。
- 5、雨水井、污水井未清理井底。
- 6、种植土局部覆土不够。
- 7、白兰高度不符设计要求。
- 8、栾树分支不符设计要求。
- 9、园路未清洗干净。

10、红花继木球冠幅不服设计要求。

11、树池覆土不够。

12、草皮未拍实，草皮铺设应紧贴园路。

13、樟树高度、冠幅不符设计要求。

2015年1月26日

绿化会议纪要内容篇三

验收日期：年月日

记录人：胡新峰

参加单位及人员

建设单位武汉三江航天嘉园房地产开发有限公司吴轲

施工单位湖北三江航天建筑工程有限公司

监理单位中国航天建筑设计研究院邹军

勘察单位/设计单位武汉和创建筑设计事务所马玲

质监单位东西湖区质量监督站丁启涛甘惠萍

会议内容

建设单位杨闻斐：今天我们组织各单位对航天·银湖湾运动馆进行节能工程质量竣工专项验收，刚才各单位代表到现场查看了实体质量，现请各单位针对本工程的施工情况，谈一谈各自的意见。

施工单位胡志峰：我单位总承包施工的航天·银湖湾运动馆节能工程，从主体工程验收后开始施工，在施工过程中严把质量关，首先是控制进场材料的质量，按规定见证取样检测，从检测的结果来看，外墙保温材料及断热铝合金门窗型材等原材料均检验合格；其次是控制工序质量，严格“三检”制度，在自检合格的基础上向监理单位报验，目前所有检验批、分项工程均通过监理验收。工程资料与进度同步，齐全有效，实体外观观感质量好，本单位自评为合格。监理单位豆照林：航天·银湖湾一期节能分部工程是我公司监理内容的一部分，该分部工程从开工到完工均在我监理的监控下，重点对原材料和各工序均按规范要求进行了严格控制，对各个检验都进行检查，符合要求后才签字同意进入下一步施工，航天银湖湾一期节能工程质量总体观感较好，符合设计图纸和节能施工规范的要求，同意验收，评定为合格。

设计单位马玲：经现场实地查看，工程质量符合图纸设计要求，外观质量较好，同意验收。

建设单位杨闻斐：综合各方意见，同意验收。

质监站徐利民：通过现场实地检查外墙节能构造的横断面，其厚度和构造做法满足图纸和节能规范要求；资料齐全，门窗“四性”检测合格，总体质量较好。

质监站熊辉：此次验收程序合法有效。

建设单位：（签章）

施工单位：（签章）

设计单位：（签章）

监理单位：（签章）

绿化会议纪要内容篇四

会议时间：

会议地点：

会议议题：

参加单位及人员：

会议主持人：

会议议程及内容：

一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。

二、施工单位介绍所验收分部工程自评报告(记录其结论意见)。

三、监理单位介绍所验收分部工程质量评估报告(记录其结论意见)。

四、设计单位介绍所验收分部工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。

五、验收组审阅施工单位工程档案资料及实地查验工程质量。

六、验收组成员分别对检查情况提出意见。

、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见，参建各方是否同意验收，是否达成一致性意见。

八、若参建各方对验收不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后重新组织验收。

九、所验收分部工程验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。

十、承监质监站对所验收分部工程发表验收监督意见和提出相关要求。

十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和技术部门盖章。

建设单位(盖章)代表人签字:

设计单位(盖章)代表人签字:

监理单位(盖章)代表人签字:

施工单位(盖章)代表人签字:

绿化会议纪要内容篇五

会议地点:

会议议题:

参加单位及人员:

会议主持人:

会议议程及内容:

一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。

二、施工单位介绍所验收分部工程自评报告(记录其结论意见)。

三、监理单位介绍所验收分部工程质量评估报告(记录其结论

意见)。

四、设计单位介绍所验收分部工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。

五、验收组审阅施工单位工程档案资料及实地查验工程质量。

六、验收组成员分别对检查情况提出意见。

、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见，参建各方是否同意验收，是否达成一致性意见。

八、若参建各方对验收不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后重新组织验收。

九、所验收分部工程验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。

十、承监质监站对所验收分部工程发表验收监督意见和提出相关要求。

十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和技术部门盖章。

建设单位(盖章)代表人签字:

设计单位(盖章)代表人签字:

监理单位(盖章)代表人签字:

施工单位(盖章)代表人签字: