

2023年实验室安全方面的隐患和整改意见 安全隐患整改报告(优秀5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

实验室安全方面的隐患和整改意见篇一

xx年x月xx日，市安监执法人员对我司进行例行安全检查，发现如下安全隐患：

- 1、货物、车辆出入厂、出入库不完善；
- 2、甲类场所人体静电消除装置不足，洗眼器不足；
- 3、甲类仓库物料摆放不符合规范要求，杂物未及时清理；
- 4、消防器材已过检测有效期，部分消防器材软管已老化破裂；
- 5、甲类车间使用电子称、防爆区内部分电线管不符合防爆要求，起重吊无安全扣。操作规程未上墙。

现我司已针对检查发现的安全隐患于整改期限内进行如下整改。

- 1、重新设计公司的送/提货车辆进出登记表，登记内容包括：进/出车辆车牌号、车辆使用性质、车辆核载质量、车辆检验有效期、司机姓名、司机从业资格证书号、司机从业资格证有效期、押运员姓名、押运员从业资格证号、押运员从业资格证有效期、货物名称、送/提货数量、随车自带货物、离厂实载数量、进/出厂时间、当值保安；保安负责将进出的车辆按照新的登记表如实登记。

- 2、购买人体防静电装置8套，安装在甲类仓库和甲类车间各进出口。
- 3、购买洗眼器3套，安装在甲类车间和甲乙类仓库出口处。
- 4、甲类仓库物品按照“五距”（货物距顶50cm以上；货物与灯具距离不小于50cm；货物与墙距30cm；货物与仓库内柱的距离10~20cm；堆与堆的距离100cm）要求进行摆放，保持物料的摆放整齐和现场整洁，桶装堆垛时，层与层之间须加上卡板。
- 5、对全厂消防器材进行检查，清查发现不合格的灭火器（共103台）重新充装，更换老化破损的器材附件（共75套）。
- 6、对车间、仓库的工具进行全面检查，将开桶工具全部换成铜铝合金的防爆型工具。
- 7、购买防爆型电子称显示器，因商家无足够现货，防爆电子称显示器现已更换两台，待商家货到即全部更换。
- 8、起重吊钩已加装防脱安全副钩。
- 9、车间东门金属棚不符合安全要求的电线已拆除。
- 10、已将各岗位安全作业指导书和设备安全操作规程张挂上墙。

特此报告

xx有限公司

x年x月x日

实验室安全方面的隐患和整改意见篇二

县宗教场所安全隐患排查工作领导小组：

根据《__县关于印发宗教场所安全隐患排查整治工作方案的通知》要求，进一步提高我镇各宗教活动场所教职人员安全素质和安全意识，对20__年__月24日县安全隐患排查整治工作领导小组检查出的安全隐患情况及安全隐患整改情况汇报如下：

我镇共有清真寺3座、寺庙2座，其中__清真寺和__清真寺是庙湖移民村新建的清真寺，另外3座宗教场所在安全隐患排查中发现__门窗安装不牢固，缺少灭火设备；__寺墙体裂缝、漏雨，缺少灭火设备；__清真大寺门窗损坏，缺少灭火设备。

- 1、各宗教场所负责人为安全工作第一责任人，但个别场所中其他人员消防等安全意识还是比较淡薄，各场所的安全制度、值班都制订完善、张贴上墙，存在不完全落实的现象。
- 2、消防器材短少，也存在着不会使用的现象。
- 3、存在电线私拉乱接，场所内堆放杂物等可燃物现象。
- 4、安全教育没有制定计划，没有安全宣传记录。
- 5、针对排查出的安全隐患，责令其限期整改。

对排查出的安全隐患整改情况进行了认真梳理，已经完成整改的重新核查整改情况，确保隐患整改到位；对还在组织进行整改的，要落实整改措施、责任、时限和方案，限期整改到位；对整改后仍无法达到安全条件的，依法采取措施予以防范，并督促宗教场所在规定时限内继续整改；对短期内难以完成整改的重大隐患，核查整改计划、整改责任和任务落实情况，对存在重大安全隐患的场所坚决不允许继续使用；

对于已整改的，及时填写整改回复单，并对照整改台账进行销号。

我镇对__、__寺、__清真大寺排查出的安全隐患迅速让其进行整改，具体实施情况如下：1、及时配备灭火器；2、对门窗安装不牢固、损坏，墙体有裂缝、漏雨等情况及时进行维修加固。

实验室安全方面的隐患和整改意见篇三

为创建安全文明校园，营造良好的教书育人环境，为彻底根除安全隐患，保证师生在校生命、财产安全，保证教学秩序的正常化、规范化。中心校对学校内部的安全隐患进行了认真彻底的排查，现将我校安全隐患排查整改情况报告如下：

一、学校存在的隐患

- 1、校门锁子不用钥匙就能打开。
- 2、去操场的小门顶端背面水泥皮破损松动，操场内有小石块等杂物。
- 3、操场内堆放有燃放烟火爆竹的残留物。
- 4、供暖锅炉没有质检部门检验报告。

二、整改措施

学校安全工作事关师生的身体健康和切身利益，丝毫松懈不得，对此我校针对排查发现的问题做出如下整改措施。

- 1、我们已经重新更换了新锁子，值班领导加强巡视、出入登记。

- 2、学校已经联系村委，派专门的人员，把破旧的水泥皮全部去掉，重新修复完整。操场内的小石子等大家一起捡干净。
- 3、操场内堆放的燃放过的烟花爆竹残留物，已经收拾干净。
- 4、供暖锅炉已经联系村委上报质检部门，等待检验。

三、今后打算

今后，我校对安全工作将会长抓不懈、警钟长鸣。并且对学生进行经常性安全教育。我们将对存在隐患处逐一解决。

实验室安全方面的隐患和整改意见篇四

我校接到县教育局检查小组下达的.改通知后，立即召开学校中层以上领导人会议，商议学校.改方案，.取了以下.改措施：

- 1、对学校伙房问题，又召开了全体后勤人员会议，讲清了出现的问题，并指明了具体工作方法。对伙房卫生进行了彻底清.；规定了进货渠道，并对每天的货源都进行了签字，并做好了记录；设立了换衣厨，并保证食堂人员工作时的服装干净.洁；另外加大了对食堂的监管力度，保证学生的饮食安全。
- 2、对男生宿舍，后勤人员立即对房顶进行加固处.，去除了学生住宿的安全隐患。
- 3、对女生宿舍，政教人员给各班女生寝室长召开了会议，强调了宿舍必须做好通风换气，保证宿舍内没有任何异味。
- 4、对于学校的卫生死角，政教人员进行了精心的安排布置，彻底清.了学校的卫生死角。

实验室安全方面的隐患和整改意见篇五

安昌路小学接到你局的责令限期整改通知书，我校领导十分重视，立即安全相关人员进行整改落实现将情况汇报如下：

1、关于靠安昌河堤一侧围墙过低，我校已派人制作请示报告，并已具体分管安全的领导签批，等局是管财经的局长签批的，再由区教文体局向区政府下报告，对围墙改造一事予以落实，一旦批准，我校将立即组织实施。

2、关于学校保安人不够，这是目前城区小学普通存在的一个现实问题，据局领导通报，此一状况将在6.1后改变，因为涪城区人民、政府、区长办公会已决定，由区政府出钱，由专人保安公司派人负责学校安全保卫工作，负责保安的培训管理，安保工作落实，指日可待。

3、关于无技防、物防设施设备，这一现实我校在积极争取、力争在可能的情况下加大此一方面的投入，争取有一个较大的提升。

4、关于学校周边建筑工地的施工对校门安全隐患，我校对此项工作有涛的认识，针对出现的复杂的安全形势，我校校长和分管人员书都在关注校园周边安全，发现情况及时进行了协调，并以电话和书面报告形式向居委会、城区办事处、区安办、及区教文体局分管领导，涪城区公安局城西所进行了请示汇报。

以上就是我校到目前为止，对于你局的整改通知书下达后所做的工作进展情况，我校将进一步努力把相关工作继续做好。