

消防安全隐患整改情况报告 隐患整改工作情况报告(大全5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

消防安全隐患整改情况报告篇一

为了强化我校幼儿园的安全工作，增加老师和幼儿的安全意识，确保幼儿人身、饮食安全，保证幼儿欢乐健康成长，幼儿园针对自身状况进行具体周密的自查。现将自查状况汇总如下：

我园成立了以刘园长为首的幼儿园安全工作领导小组，针对各项详细安全工作开展排查活动。同时召开幼儿园老师集体会议，学习文件，要求老师提高责任意识，增加安全常识，切实熟悉到幼儿安全工作的重要性，保证把孩子教育好，管理好，爱护好，让家长放心地将幼儿交到我们的手中。

依据县教育局关于幼儿园安全工作的会议精神，幼儿园集体对活动室、大型玩具等重点安全防护场所进行排查，请专业人员对电源、电线进行改装处理，对教室内的插座进行不用即封处理，将墙面外漏的插座用胶带封住，将拖线插座放在高处(孩子够不着的地方)使用，贴上醒目的标志；为了让家长能安全有序地接送幼儿，我校幼儿园园将幼儿园外路边杂草清除，铺上水泥地坪，消退一切担心全的隐患。仔细检查消防器材的使用期限。对全园老师、幼儿进行应急预案学问教育，确保紧急状况下幼儿和教职工能够有秩序、有预备地安全撤离、疏散。

幼儿园与教职工签订安全责任状，老师严格执行交接班制度，仔细清点幼儿，对于未到园的幼儿，老师要准时做好家长联系工作，并针对详细状况进行汇报，有特别状况应立刻请示上级领导，以防各种大的传染病或其他特别状况的扩散。

幼儿学习活动玩具和运动器械状况管理。结合本次自查活动，幼儿园对校舍、室内设施玩具，寝室用品，进行了一次彻底地检查。将各种玩具设施进行加固处理，对教具和玩具进行消毒和检查，将不合格的玩具进行销毁。室内桌椅和寝室床具也整体进行了一次修理，彻底检查了班级的物品摆放，消退了隐患。

各班老师结合课堂教学对幼儿进行安全学问的渗透，让幼儿具备简洁的防火、防电、防水、防病、防骗常识和自我爱护意识，并常常与家进步行沟通，让家长协作幼儿园的教育工作。结合本次自查整改工作，我校幼儿园园在管理制度、校内设施、安全意识和安全措施等方面都进行了进一步的改进和完善。老师的安全教育与防护意识进一步提升，对各项安全工作和应急处理方法有了深化地了解，并组织了相关时间演习。幼儿将会在一个安全的、和谐的环境内健康、欢乐地成长。

消防安全隐患整改情况报告篇二

20xx年#月#日下午，消防支队领导xxx□xxx□xxx莅临我单位视察指导工作，重点对餐厅、地下室进行了检查，检查中发现诸多消防安全隐患问题，并给予当面指正提出严厉批评。

针对存在的消防隐患，公司领导高度重视，当天及时召集各部门召开“消防隐患排查及整改落实”会议，总经理提出要确保“消防安全检查不留死角”，会后组织餐厅部、维修部、办公室、安保部相关负责人进行工作布置并展开自查自纠工作。

1、主楼办公区域：

- 1) 部分末端试水设置在办公区，并有办公桌椅遮挡。
- 2) 地下室一层部分安全出口标志、应急照明损坏。
- 3) 及个别楼层防火门闭门器损坏，个别防火门敞开未关闭
- 4) 一、二层消防栓内消防带损坏。
- 5) 消防中控机排烟系统存在故障，测试排烟系统中控主机不打印。
- 6) 常闭式防火门开启，防火卷帘未与中控主机连接。
- 7) 首层电梯旁送风口标识张贴有误。
- 8) 地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动。
- 9) 地下室楼梯处私加隔断做临时用房。

2、附楼客房区：个别楼层防火门未关闭。

3、餐厅区域：

- 1) 楼层常闭防火门未关闭，多处闭门器损坏。
- 2) 地下室安全出口处及消火栓处堆放有杂物。
- 3) 防火巡查、检查不到位，记录不完整。
- 4) 部分消火栓水带损坏。
- 5) 疏散通道、安全出口堆放杂物。

- 1、消防设备、设施维保、维护不及时。
- 2、对消防器材检查不及时、不到位。
- 3、安全标识标牌损坏未及时更换。
- 4、私自遮挡消防设施。
- 5、遮挡、堵塞安全出口。

1、检查中所存在的隐患问题，直接反应出维科宾馆消防安全管理工作不到位。

2、消防安全意识不强，餐饮部管理人员思想认识上不够重视，日常巡视检查工作还不到位，有待进一步强化管理。

3、宾馆初期建设属原烂尾楼基础上改造而建，部分安全隐患属于历史遗留问题，先天不足，如防火卷帘门未与消防主机连接进行远程控制，末端试水设置在租赁屋内等。

1、加强对消防设备、设施器材的检查，对已损坏的.设施器材限期进行更换；对遮挡消防设施、器材的问题立即进行整改。

2、做好消防设备日常维护保养工作，有问题要及时与维保单位加强沟通及时予以解决，并要求维保单位定期对设备设施进行维护保养，及时提供相关的保养记录；对已损坏的消防泵立即通知维保单位限期整改。

3、加强全员消防安全培训工作，并定期组织开展消防应急疏散预案演练，努力提高全员消防安全防范意识。

4、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全疏散出口上锁、阻塞，并安排专人对安全出口和通道强化管理，以确保人员财产安全。

- 1、对于损坏的消防器材更换（消防水带、安全出口、应急照明等），需要申购，计划8月底前整改完成。
- 2、消防系统整改需要联系维保单位，现场查看并制定解决方案，计划9月5日前整改完成。
- 3、对于临时搭建用房及防火门未关闭都均已现场整改完。

综合上述情况，通过此次消防安全检查和自查自纠，可以反应出宾馆自身安全管理工作中暴漏出的一些问题和管理中薄弱环节。一是维保工作服务不及时，维护保养不到位。二是管理人员思想麻痹，安全意识淡薄，防火警惕性不高。今后我们将对存在的问题，要认真逐项研究对策，采取切实可行的措施，努力提升宾馆的安全管理工作，将安全隐患及时消灭在萌芽状态，确保大厦消防安全管理工作及设备设施、器材完好有效正常运行。

消防安全隐患整改情况报告篇三

教育局安全检查组于20xx年x月x日对我校进行了安全排查查出的隐患如下：

- 1、灭火器需要更新
- 2、宿舍物品摆放不规范。
- 3、需建立临时工作人员档案

根据检查组的要求，学校先后多次深入自查，对存在安全隐患及时整改。

- 1、灭火器已更新。
- 2、宿舍物品摆放规范化。

3、建立了临时工作人员档案

进一步加强了教干教师的监护值班，明确责任，严格要求。

消防安全隐患整改情况报告篇四

依据合肥市做好冬季安全大检查的精神要求和区教育局的文件精神，班级乐观做好校内和周边安全的排查工作。现将状况作出汇报。

班级组织人员对校内的安全进行大大范围的摸排，发觉问题准时处理。对教室和教室老师办公室和主要功能室及校内内进行了检查。要求各班级发觉问题准时上报，学校准时处理。对于班级内存在隐患的灯，进行更换。雨雪天各班级及办公室门口配置防滑垫。对校内内上次雨雪天折枝的大树，联系区林业部门进行处理。

学校全体老师会上学习安全文件和要求，利用班会，红领巾广播站和升旗仪式讲话对全体师生进行安全教育，要求各班队会安全教育有记录。全体老师要有安全意识和爱护同学安全的责任。

1、学校门卫要求24小时值班，来访人员进校需登记，禁止家长车辆进入校内。

2、重要功能室设防和110联网，解防设防专人负责，主要室配有灭火器。

3、在课间由大队部支配值日生在楼梯内值日，防止拥挤和踩踏。

4、对同学进行交通安全教育，做文明同学，并致家长一封信，盼望家长做好孩子表率，遵守交通规章。

5、在班级进行各种紧急状况的的紧急疏散和自救逃命的. 学问学习。

6、加强校内用电安全，严禁各班级和办公室私接电源。

7、甲流防控工作，支配老师值班，测量体温，做好消毒和通风，要求各班级一日两次的考勤，做好缺勤同学的记录和追踪，做到早发觉，早隔离，早治疗，六班级同学接种甲流疫苗。

1、校内整个电路的线路老化，用电存在很大的隐患。

2、教学楼和综合楼楼顶都存在漏水的状况，需要对楼顶进行整改。

3、主教学楼六百多同学只有一个楼梯，上下楼比较拥堵。

4、在校门口有固定的零食小卖部，流淌摊点，多次沟通，没有效果，存在食品安全隐患。

5、由于学校旁边就是包公派出所，学校门口来回的警车和私人车辆比较多，存在严峻的交通安全隐患。

消防安全隐患整改情况报告篇五

根据贵方20xx年x月x日的现场巡查记录要求，我公司目前安全整改事项如下：

1、提供当日未能提交经营证照。

2、初步建立公司安全生产档案。

3、已按要求制定公司安全生产责任制度。

- 4、组织编写多项事故应急预案，并将于近期实施应急事故演练。
- 5、已按要求编写公司日常安全生产检查细则并予以实施。
- 6、已按要求派公司骨干参训安全主任的安全生产培训课程。
- 7、已按要求派公司负责人参训企业负责人的安全生产培训课程。
- 8、生产车间安全出口已经按照规定由专人负责在上班时间开启。
- 9、已按照要求配备消防器材和安全出口标志。
- 10、定期由公司负责人和安全主任主导并监督对从业人员的安全生产培训教育(二、三级教育)。
- 11、对相应操作工提供符合国家行业标准的劳动防护用品。