最新电力安全事故总结报告 电力安全事故个人反思总结(模板5篇)

在现在社会,报告的用途越来越大,要注意报告在写作时具有一定的格式。那么什么样的报告才是有效的呢?下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢!

电力安全事故总结报告篇一

今年以来,为实现安全工作目标,我公司以严肃查处习惯性 违章为突破口,以施工现场管理为重点,以"三铁"反"三 违"为手段,以开展"爱心活动",实施"平安工程"为主 旋律,认真落实省、市文件精神,扎实推进各种安全检查工 作,深入开展安全月宣传活动,全面开展了安全性评价工作, 今年以来,全公司未发生轻伤及以上责任事故;未发生农电 职工人身伤亡事故;未发生火灾事故及重大交通事故;未发 生调度事故及一类障碍。我公司安全生产继续保持良好势头。

- (一) 开展专项检查,消除各类隐患,构筑安全保垒。
- 1、开展了春季安全大检查。

为确保人身、电网、设备安全,我公司印发了《关于开展春季安全生产大检查的通知》的通知,按照市公司检查要点,对公司属各供电所、变电站、配电台区、低压线路及新城区双电源用户等进行了全面、细致检查,共发现安全隐患76处,其中责成各相关单位自处理40处,上报处理36处,有力保障了群众用电安全。

2、及时开展防汛安全检查。

今年雨季前移,为防患于未然,避免事故发生,我公司成立了以公司经理为组长的防汛抗险领导小组,制定了汛期防倒

杆断线预案,并于6月9—11日对修试、变电站、仓库等防汛情况进行认真检查,将查出的问题进行梳理,制定了整改计划,做到有检查、有落实整改,此次共发现问题18处,现均已整改到位。

3、适时开展"三夏"安全检查

三夏来临之际,分片召开了农电员工"保三夏安全用电"动员会,以红头文件的形式对三夏安全用电提出了明确要求,对各级人员签定了"三夏安全用电责任状",公司领导分段包干并组织人员进行巡回检查,对查出的隐患及时解决,确保设备安全。同时通过散发宣传材料、广播、出动宣传车、安全用电须知、三夏公告等形式大力宣传安全用电常识及其重要性,杜绝了因电失火和各类电力事故的发生。

4、安全周活动开展情况

为全面贯彻落实国网公司会议精神,我公司于7月10至16日分为三个阶段全面开展以"三要六查"为主要内容的电力生产安全周活动。结合本单位实际,仔细查找了当前电力生产事故频发的原因。从事故案例与原因分析中汲取教训,切实提高了职工的安全意识。公司成立了以经理为组长,副经理为副组长,各科室主要负责人为成员的安全周活动领导小组,下设了办公室,专人负责此次安全周活动工作。以国网公司视频会议及《关于加强农电安全生产工作的意见》、《关于开展"爱心活动"、实施"平安工程"的决定》的精神为指导,以实施"爱心活动、平安工程"为主题,开展"反六不"、"四个好"、"两创"活动,落实"三防十要"及反事故措施,各单位投入了100%的人员、100%的时间、100%的力量,认真开展了此项活动,使人员及设备达到了"能控、可控、在控"状态。

5、安全集中整治月活动开展情况

公司于6月份由领导小组组织科室、供电所、工区等基层单位在一楼电教室集中进行学习,结合上半年国网公司通报的人身伤亡事故,充分认识开展安全活动的重要性和必要性,并重点强调了供电所的安全管理和"三防十要"反事故措施的重要意义,公司上下认真开展了"六不"、"四好"、"三个创建"等安全活动,把安全活动月的开展进一步引向深入。除开展好自查整改工作外,严格按照省公司要求,结合公司实际,做好了相关方面的整改落实工作。一是理顺了安全管理体制,明确了安全工作行政一把手负责制,副局长分管各分管单位的安全,将安全工作逐级传递、分解,责任到人;二是加强了供电所安全管理工作。重申了所长必须每天召开班前会,及时掌握工作情况及存在问题。安全活动应务实、求真,严禁流于形式,安监科必须随时抽查或参与活动。规范了各种资料档案管理工作。

6、反违章活动开展情况

深入贯彻国网公司和省公司安全工作要求,巩固"回头看"、 "安全周"和"集中整治月"活动成果,加强安全生产监督 与管理水平,我公司全面开展了"反违章"活动,一是投资 约10万余元与生产现场、生产班组设设臵了永久性的"生产 作业现场三防十要反事故措施"和"生产作业现场十二条禁 令",二是印制了1000张"生产作业现场十二条禁令"卡片, 发放到全体员工,做到人手一份,使职工易于掌握,便于学 习,把"十二条禁令"入心入脑,随身携带卡片,随时随地 学习。三是对全体员工进行现场知识考试,同时每名员工写 出了"现场不发生违章保证书",保证遵守现场安全工作规 定和措施,严格执行"生产作业现场十二条禁令",现场作 业的人身和设备安全,营造了"反违章"活动的浓厚氛围。 把工作重点放在严格抓好规章制度和安全措施的落实上,把 工作重心放在作业班组、作业人员和作业现场,以作业班组 实现"四个零"为目标(安全生产零违章、作业人员零伤害、 监督管理零宽容、工作质量零差错),切实将"反违章"措 施落到实处。

7、开展秋季安全大检查, 搞好迎峰防寒工作

为搞好安全生产,强化安全措施,提高设备质量,使电力设备安全越冬,我公司从10月中旬开始全面开展了秋季安全大检查工作。公司成立了检查领导小组,结合本单位工作实际,有计划、有组织地进行安排,以查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患为主线,全方位的提出防范措施,确保秋冬季电网和设备安全运行。

(二)积极推进现场标准化作业、安全设施标准化建设工作。

根据省、市文件精神,我公司组织开展了施工现场标准化作业、安全措施规范化和安全文明施工活动,严明了现场纪律,规范了作业行为,深入开展了反"六不"活动,认真执行工作规程,严格了现场施工动态申报制度等,将现场施工标准化工作推向深入。

今年来,我公司先后投资约50万元规范输、配电线路标示、警示装臵,正杆、换杆等缺陷202处;投资130余万元,对1600个台区接地装臵、避雷装臵金具除锈,对10600个户表箱进行了整改;投资3万余元完善了全县变电站的消防设备,做到防患于未然;投资30余万元充实了变电站接地线,个人保安线、双保险工作带及各种绝缘工具,改善了基层职工的作业环境;投资6.5万元购臵了"拉压力试验器"一台,为规范脚扣、工作带等设备的试验提供了保障;投资10万元与基层班组配备了人字梯、平梯等绝缘登高工具;投资约20万元完善了全县11座35kv变电站的五防闭锁装臵,对个别锈蚀设备进行了喷涂除锈、消缺36处;投资1万余元清除线路防护区内违章树木1万余棵;投资30余万元,对供电所的房屋、办公设备进行了改造、修缮,员工的劳动作业环境得到了明显改善。

(三)加强专项安全监督,杜绝事故发生。

为切实做好专项安全监督工作,我公司以"严"字当头,注重各项工作的落实,为我公司安全工作奠定了坚实基础。一是开展重大反事故措施和应急预案专项安全监督。针对不问季节分别制定了相应措施,成立了组织,明确了责任,拟制了防范措施,并适时开展反事故演练,真正做到召之即来,来之能战。二是开展工程项目安全专项监督。根据各施工单位施工情况进行动态检查考核。按规定对工程项目进行全过程安全监督,发现问题及时处理。三是对现场运行规程进行安全专项监督。通过现场知识考问形式,督促作业人员迅速掌握现场运行规程及相关要求,做到心中有数、安全施工。

(四)强化上级规章制度落实,完善公司安全规章制度。对省公司新修订的制度,我公司均组织全公司专门学习,并据此寻找偏差,弥补不足,如我公司适时完善了安全保障系和监督体系;将安全工作与生产工作的计划、布臵、检查、总结、考核同时安排部署;认真学习落实"三防十要实施细则"、"施工现场十不准"、"十二条禁令"等相关要求,农电员工书写了"作业现场安全保证书",建立了安全工器具和消防器具台帐,按照规定于5月和11月对供电所、变电站的安全工器具进行了绝缘和拉力实验,将安全工作落到实处。

(五)全面开展安全性评价。

按照安全性评价统一部署,依据国网公司发布的"县级供电企业安全性评价标准",进一步充实调整了公司评价细则,完善了"劳动安全和作业环境"及"调度管理"部分的评价内容,同时由四个专业组扩充为六个专业组,并明确了各专业组的第一责任人,为全面完成安全性评价奠定了基础,同时,对各项具体评价项目进行了任务分解,责任到人,对安全性评价的相关知识进行了考试。为确保安全性评价工作如期完成,公司制定了安全性评价实施办法,对限期完成任务的单位给予安全奖励,否则,对照"办法"予以安全考核,扣除安全评价奖。我公司安全性评价工作经历了宣传发动,培训分解,部门自查与整改和县公司验收等阶段,多层次,全方

位落实安全性评价的有关要求。经过公司上下的共同努力, 员工行为得到进一步规范,设备质量得到显著提高,电网运 行安全、稳定、可靠。

2011年元月12日,县政府在县电力公司主持由电力、公安、 林业、交通、城管、各乡镇等单位主要领导参加的100余人的 树障清理工作专题会议。会后,利用一个月时间集中精力打 了一场树障歼灭战,先后清理、修剪、移栽主网线路防护区 内违章树木一万余棵,利用电视台在黄金时间报到清障工作 的作用和现实意义。全文宣读政府办"关于开展架空电力线 路保护区树障专项治理活动的通知",积极宣传《电力法》、 《电力设施保护条例》的相关要求,摘录部分重要条款在电 视台连续播放。投资30余万元设立线路安全保护警示标志 和"电力设施保护条例"及"电力法"宣传画,每个村庄发 放张贴一套永久性宣传画固定在村委办公室和人员流动集中 的场所,在必要的线路杆塔上设立了电力设施保护距离和保 护规定,起到了积极的警示作用。

总之,我公司的安全工作在上级的正确领导下,通过自身努力取得了一定成绩,但安全工作是永无止境的圆,安全管理没有最好,只有更好,为此,我们将再接再励,鼓足干劲,再创辉煌。

电力安全事故总结报告篇二

最近学习了国家电网公司近期下发的安全事故通报,通报中暴露出的问题可以说差不多,都是因为工作负责人责任心不强,作业班人员作业不负责任,粗心大意,不按规章制度、作业流程作业,忽视安规及操作程序所造成的事故。惨痛的教训让我意识到安全才是工作的重中自重,要不断坚持"安全第一、预防为主"的方针,把安全始终放在一切工作的首位。结合自己的实际情况,我谈几点体会:

1、我明白安全生产不是口号,是我们人身安全唯一保障,不

能因为以前的安全就忽略了以后的危险。时刻把"三不伤害"切实落实到实际工作中,努力提高自我的安全意识;安全不能只是空话,更重要的是我们要牢记于心,并提高自己的警惕性。我们直接与电打交道,这就注定了我们的工作是很特殊、很危险的,习惯性违章是安全工作的敌人。

- 2、全规程是用事故和鲜血写成的,是针对我们所从事的工作而制定编写的,所以我们都必须掌握并严格遵守。"两票三制"是我们安全的堡垒,我们即使为了加快检修工作效率,也绝不能违背规章制度而无票工作、搭票工作。要服从指挥、听从调度,如果没有安全生产措施为武器、如果没有严格的指挥,松松散散、各自为战、不服从指挥,就很有可能造成自伤、误伤事故,甚至发生群死群伤的恶性事故,同时造成不可估量的经济损失。
- 3、电力事业是个充满危险的工作,但只要掌握电力运行规律、时刻保持安全生产的警惕性,防微杜渐,认真对待每一次工作任务,做到三个百分百:即有票工作百分百、填写正确率百分百、严格执行率百分百,就能有效防止违章作业。
- 4、三件事故充分暴露出来的问题是:"违章,麻痹,不负责任",三违行为就是野蛮行为,不树立牢固的安全意识,只图省事、快当、存绕幸心理,怕麻烦,这就是事故发生的必然。
- 5、作业人员严重的违章,是导致事故发生的主要原因,不验 电不挂接地线,无安全措施保障的情况下就作业,严重违反 《安全工作规程》和保障安全的技术措施,这也是事故发生 的必然。
- 6、制度的缺失,管理的缺位。严不起来,落实不下去,执行力差,而且在检查中只报喜不报忧,平时对设备管理又不到位消缺又不及时,判断缺陷又不准确,日常巡检工作又不认真,致使存在不安全的因素而导致事故的发生。

- 7、风险管理流于形式,有章不循,有规不遵,工作浮躁,作业人员现场操作不按要求执行,危险点控制措施虚设。
- 8、在工作中安全管理制度和安全措施未落实,工作人员安全意识,安全学习流于形式。通过学习我们反思很多、很多,我们应该深刻地吸取教训,对照《安全工作规程》,结合我们公司的安全生产实际和安全生产规章制度,在今后的工作中加强安全技术培训和反事故演练,对设备进行全过程管理,做到安全无小事,筑牢防线,长抓不懈,警钟长鸣,为公司的安全生产工作做好、做实,作出新的. 成效。

电力安全事故总结报告篇三

根据施工现场实际需求和施工现场的管理要求及规定,真正地做到"安全第一、预防为主"的基本方针,落实"预防为主、防消结合"的方针。贯彻落实全国"质量安全年"工作的各项部署,进一步提高分公司项目部安全生产管理水平,严格控制防范安全生产事故,以稳定和谐的安全生产环境保障安全生产,结团实际情况,特制定项目部安全生产专项应急预案。

2、指导思想

坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,树立以人为本、科学发展、安全发展的理念,加强领导、突出重点、标本兼治、确保国庆期间生产安全。进一步加大安全生产监管力度,全面提高项目部安全生产管理谁水平。

3、工作目标

- 1、在此项目施工现场杜绝各类生产事故,消灭影响加大的重伤或未遂事故。
- 2、施工现场环境保护工作实现"六个100%"要求。

- 3、施工现场全面消除火灾隐患,确保不发生火灾。
- 4、组织机构

项目部成立保安全领导小组:

组长:

副组长:

成员:

项目部安全工作领导小组设在一楼安全办公室。

联系电话□xxxx

为保证信息沟通渠道的畅通,所有负责人应保证24小时开机,以便紧急情况能随时联系。

- 5、坍塌事故预防措施
- 1、深基坑开发挖前先采取井点降水,将水位降至开挖最深度以下,以防开挖时出水塌方;
- 2、材料准备: 开挖前准备足够优质木桩和脚手板,装土袋,以备护坡,为防止基坑出水,准备2台抽水泵,随时应急。
- 6、物体打击事故预防措施
- 1、为防止物体高空坠落,时刻组织人员人员检查安全网是否牢固,如发生松动部位应立即加固。
- 2、建筑物周围挂牌示意,靠近时注意上下左右观看。
- 3、时刻教导靠空作业人员不得随意向下扔东西。

- 4、有确实需要向下扔东西,要确保下面有人看守,并注意安全。
- 7、机械伤害事故预防措施
- 1、大型机械旁边挂牌示意,标明机械名称、型号等。
- 2、告诫现场施工人员,非机械操作工务必远离机械,防止发生伤害。
- 3、经常给现场人员讲解机械的危险性,使他们意识到危险性。
- 8、触电事故预防措施
- 1、电源处挂牌示意
- 2、电气工长及电工人员经常检查电线线路,如发下线路有胶皮老化或脱落的,要及时作出处理。
- 3、开关电闸之前一定要确保是否有机械在用电或维修,防止放生意外。
- 9、食物中毒、传染疾病预防措施
- 1、定期检查各食堂卫生情况,严格控制食物素菜的来源,并检查其票据。
- 2、检查操作人员是否持有健康证、是否食用扁豆等禁止蔬菜。
- 3、定期检查职工宿舍,告诫员工要经常打扫,保持室内通风良好,防止病原滋生。
- 4、项目上的各种垃圾要尽量做到及时归类,且日产日清。
- 10、消防安全事故预防措施

- 1、现场各部位消防器材由安全等相关人员进行定期检查,确保符合规定使用标准。
- 2、现场消防重点部位设置防火禁烟标志。
- 3、绘制现场安全设施、器材平面图。
- 4、执勤人员24小时定期或不定期对上述消防重点进行巡查。
- 5、保安按规定对进出场的人员,车辆、物资进行检查;对可疑人员、物资或易燃易爆物品进入现场严格盘问检查。

11、应急响应

- 1、项目部成立义务小组,由现场经理担任组长,生产经理,项目技术总工及安全员,各施工队队长为组员,主要负责紧急事故发生时有效有力地进行抢救或处理,外包队管理人员及后勤人员,协助现场经理作相关辅助工作。
- 2、如发生脚手架坍塌事故,按预先分工进行抢救,架子工组织所有架子工进行倒塌架子的拆除和拉牢工作,防止其他架子再次倒塌,现场清理由外包队管理者组织有关职工协助清理材料,如有人员被砸应首先清理被砸人员身上的材料,集中人力先抢救受伤人员,最大限度地减小事故损失,将伤员送进最近的医院河北中医学院附属平安医院。
- 3、事故后处理工作
- 1) 查明事故原因及责任人
- 3) 制定有效的预防措施, 防止此类事故再次发生
- 4)组织所有人员进行事故教育
- 5)向所有人员宣读事故结果,即对责任人的处理意见

电力安全事故总结报告篇四

电力部门安全事故通报学习

目前我们组织学习了《不该发生的伤害》的安全事故光碟,事故的主要原因是工作人员未认真执行安全操作规程,不按章作业,工作负责人现场麻理不到位。这些事故的发生,暴露了安全麻理的一系列问题,凸现了工作人员安全责任不清,现场不进行查勘,作业人员缺乏基本的安全技能。事实证明,如果对危险点不预测,不防范和控制,那么在一定的条件下,它就可能演变为事故,后果不堪设想。通过学习,再次强化了大家的安全生产意识,安全生产要坚持"安全第一,预防为主"的思想,并切实落到日常工作中。这些事故的发生,使每个员工的心里都十分沉痛,同为电力人,发生在他们身上,如同发生在我们的身上一样,沉痛的教训,只有认真思考,进行反思。通过学习,体会如下:

- 1、三件事故充分暴露出来的问题是: "违章,麻痹,不负责任",三违行为就是野蛮行为,不树立牢固的安全意识,只图省事、快当、存绕幸心理,怕麻烦,这就是事故发生的必然。
- 2、作业人员严重的违章,是导致事故发生的主要原因,不验 电不挂接地线,无安全措施保障的情况下就作业,严重违反 《安全工作规程》和保障安全的技术措施,这也是事故发生 的必然。
- 时,判断缺陷又不准确,日常巡检工作又不认真,致使存在不安全的因素而导致事故的发生。
- 4、风险管理流于形式,有章不循,有规不遵,工作浮躁,作业人员现场操作不按要求执行,危险点控制措施虚设。
- 5、在工作中安全管理制度和安全措施未落实,工作人员安全

意识,安全学习流于形式。通过学习我们反思很多、很多,我们应该深刻地吸取教训,对照《安全工作规程》,结合我们公司的安全生产实际和安全生产规章制度,在今后的工作中加强安全技术培训和反事故演练,对设备进行全过程管理,认真学习事故通报,努力提高我们的业务技能和安全意识。做到安全无小事,筑牢防线,长抓不懈,警钟长鸣,为公司的`安全生产工作做好、做实,作出新的成效。

学习某供电局"11.12"人身死亡事故体会

20xx年11月13日我部门组织学习《某供电局"11.12"人身死 亡事故情况通报》,事故主要原因是:设备的产权单位和运 行维护单位对外单位人员不进行安全交底,工作人员对工作 地点内仍然有带电部位等现场情况毫不知情,工作班人员工 作中未认真执行监护制度。事故暴露出如下安全问题: 1、用 户对生产工作的管理和对设备的管理不到位,在进行设备安 装和检查的工作中不执行《电业安全工作规程》中的"两票 三制"; 2. 现场作业人员对在用户设备上开展的工作重视不 足,在用户设备上开展的工作安排不具体细致,对现场实际 情况了解不清楚, 班组长安排工作、交待注意事项简单 化; 3. 员工安全意识和自我防范意识不强,工作前不认真进 行危险点分析,没有详细了解现场带电部位、安全距离、已 采取安全措施等情况就开始工作; 4. 没有认真执行监护制度, 没有明确工作人员和监护人员的工作分工,工作过程中具有 一定随意性。事故证明,如果对现场工作面的工作不了解, 对危险点不分析、不预测、不防范和控制,在一定条件下, 它就可能演变为事故,后果不堪设想。通过学习,再次强化 了大家的安全生产意识。安全生产要坚持"安全第一,预防 为主"的思想,并切实落到日常行动中。

结合我部门实际工作情况,我们在工作中经常涉及到对非我公司产权单位的设备检修及试验工作,经过对11.12事故的分析学习,回顾总结我们已往的工作,我们或多或少都存在管理方面不到位及工作中的盲目性等错误:如工作中"两票"

合格率达不到100%,因检修人员有限,工作负责人和监护人 不得不参与工作,工作过程中具有一定随意性,在外单位设 备上工作时,未要求设备产权单位严格执行安全交底制度等。 在今后管理工作中,应制定相应的"预控"措施,加大安全 教育和安全意识灌输力度,加强员工《安规》的学习力度及对 "两票三制"的执行力度;深刻领会南方电网公司大政方针 政策精髓, 更新管理理念, 以制度为准绳, 提高员工执行力。 在安全管理方面,发现苗头就应及时教育及时处理,不做消一 防-队员,抓好源头上的"预防、预控"工作,真正做到安全 生产的"可控、在控"。在对设备进行检修、调试及试验等 工作之前,应认真组织工作前的班前会,与相关部门及运行 单位进行安全交底,做到安全事项交代不清楚不动工,安全 防范措施防护不当或不到位不动工,没有安排监护人及履行 监护制度不动工。教育全体工作人员加强团结协作精神,工 作中遇到自己不懂及不清楚的事情多问,工作人员之间相互 提醒、相互监督,不能各自为阵,以自己为中心,表现个人 英雄主义。

各种事故通报的学习与分析,其目的旨在于警世及教育我们,帮助我们查找自己工作中的不足。而实际工作中,主要是人本因素:工作班人员的不负责任,思想麻痹,个别人员精神委靡不振等,都是引发事故的根源。从管理方面就要求我们的各级管理人员必须全面了解员工思想动态,真正做到对员工的"在控"管理,使员工工作中无情绪,快乐工作,最终达到向本质安全转变的目的。

文档模版: 电力安全事故心得体会

电力安全事故心得体会

日前,我班组织学习了《**省电力公司两起人身触电死亡事故》和《**、**两起事故》的安全事故通报,事故主要原因是作业人员未认真执行安全操作规程,不按章作业,工作负责人现场查勘不到位。此次事故的发生,暴露了安全管理的一系

列问题, 凸现了工作负责人安全责任不清, 现场不进行查勘, 作业电工缺乏基本的安全技能, 不能正确的停电、验电、挂 接地线。事实再次证明, 如果对危险点不预测、不防范和控 制, 那么, 在一定条件下, 它就可能演变为事故, 后果不堪 设想。通过学习, 再次强化了大家的安全生产意识。安全生 产要坚持"安全第一, 预防为主"的思想, 并切实落到日常 行动中。

通过学习,现体会如下:

- 1。作业人员严重违章,是导致事故发生的主要原因。在不验 电,不挂接地线的情况下进行上杆作业,严重违反《电业安 全工作规程》的保证安全的技术措施。
- 2。对线路设备不熟悉(该10kv线路隔离开关错接线)。日常对设备管理不到位,消缺管理不及时,判断缺陷不准确。日常的设备巡视过程没有认真,致使存在的不安全因素没有及时解决,为此次的事故埋下了严重的导火索。
- 3。危险点分析与预控措施流于形式,现场查勘不到位,漏列了重大危险点(现场该线路上有8家双电源用户)作业人员现场操作不按要求执行,危险点控制措施形同虚设。
- 4。安全工具,防护用品的配置工作未落实到位,对绝缘棒,验电器等绝缘工具的日常管理不完善。
- 5。在该工作中安全管理制度和安全措施未落实,工作人员安全生产意识和自我保护意识差,安全学习流于形式。

通过此次事故的发生,我们应该深刻吸取事故教训,对照《电业安全工作规程》,结合我公司的安全生产规章制度,在今后的工作中,我们应该加强安全技术培训和设备全过程管理以及事故通报的学习,提高我们的安全思想素质,做到安全无小事。

电力安全事故总结报告篇五

电力事业是个充满危险的工作,但只要掌握电力运行规律、时刻保持安全生产的警惕性,防微杜渐,认真对待每一次工作任务,是完全可以驯服"电老虎"的。接下来是本站小编精心为大家整理的20xx年电力安全事故学习总结,供大家阅读参考。

在我从事农电工作18年以来,我认为要做好安全生产工作,杜绝事故再次发生,必须从以下几点着手:

- 一、要进步加强安全生产工作要从具体上抓,杜绝务虚和表面文章,要认真做好安全生产责任制,把安全责任落实到每项工作的管理者、组织者、实施者、落实到每一个人,谁组织谁负责、谁实施谁负责、的原则:进一步落实各环节每个岗位,每个员工,级级落实层层分解。
- 二、安全活动内容要丰富,活动内容要有合理化建议,和辖区事故隐患点分析,在生产工作中出现的问题进行分析等,通报学习要有分析有比较,使通报成为我们的前车之鉴.。
- 三、班组长和工作负责人要认认真真去履行自己的职责,对每一项工作都要做好现场勘察和隐患预陷,认真开好班前班后会,做好工作开始前的,三交三查,确保任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全措施清楚、要严格落实农配网,三防十要反事故具体措施,特别是防触电、防倒杆、防高坠、事故防范措施的落实。

四、加强对临时工,民工的安全教育工作,临时工民工安全教育卡不能出现代签临时工,民工要做指定的工作,不能从事技术性的工作。

五、我觉得保证安全的组织措施和保证安全的技术措施,就

是我们生产在第一线的工作人员的生命线,如果你对其中一项的忽视就是对自己的生命和他人生命的藐视那后果是难以想象的。特别是在我们生产第一线的工作人员,工作前一定要进行三措一点分析:千万不要有违章作业和习惯性违章,不要存有侥幸的心理,在生产中要有随时都会有发生危险的可能性,只有防范与未然,才能确保人生的安全。

近年来,电力安全生产虽然慢慢步入良性循环轨道,但安全生产的现实提醒我们,安全生产管理工作还有许多的不足和漏洞。我们每一个电力职工都不能高枕无忧,一定要不断加以改进,让我们在平凡的工作岗位上坚决做到三个不发生百日安全活动的各项措施:为我们景宁电力公司更美好的明天唱响安全的主旋律!

我们手里的《安规》和种种安全生产的保障措施,就是给这只凶恶的"电老虎"设计的层层牢笼和枷锁。这次事故,正是因为参与工作的人员对于已经"驯服"的"电老虎"存在麻痹大意的思想,以为多年不发威的"电老虎"就真的成为"病猫"了。根本没有把电力系统运行维护工作的危险性看在眼里,这无异于擅自打开关押"电老虎"的牢笼和枷锁,这只凶恶的"电老虎"当然不肯放过任何发威的机会。

1、安全生产,不是口号

安全生产,这是我们电力工作者每时每刻都能听到或者看到的警句。但是这不仅仅是个口号,更是我们工作的第一准则,是我们人身安全保障的唯一措施,不能因为以前的安全就忽略了以后的危险。忘记了这个准则,就是把自己加上作料送到"电老虎"的笼子里。

2、服从指挥、听从调度

如果没有各项安全保障措施,电力工作的危险程度要远远大于战争。因为战争并不是每个人都会牺牲,而电力生产如果

没有安全生产措施的保障,任何人都躲不过"电老虎"的魔爪。打仗如果没有运筹帷幄、如果没有灵活指挥、没有各兵种、各单位协调配合,就要输掉战争。电力工作也一样,如果没有安全生产措施为武器、如果没有严格的指挥,松松散散、各自为战、不服从指挥,就很有可能造成自伤、误伤事故,甚至发生群死群伤的恶性事故,同时造成不可估量的经济损失。绝不亚于输掉一场战争造成的后果。因此电力工作就要象军队那样,纪律严明,指挥到位。

3、有法不依、执法不严

随着安全生产法的颁布,安全生产上升到法律的高度。是啊,你个人不遵守安全生产准则,后果可能是对别人造成伤害,这就是"谋杀"罪!也可能是造成国家经济损失,这就是"危害国家安全"罪!即使没有造成严重的后果,你也是"玩忽职守"罪。我们工作中的安全措施,如"两票三制",工作人员如果不能严格遵守,而是走走过场形式主义,就是"有法不依、执法不严"。就是威胁人身安全、国家财产,就是犯罪。"蚌埠5.12"事故中就存在工作票"代签名"、"未签名"现象、也没有严格执行工作间断、转移签名制度,就是没有把遵守工作安全保障制度上升到遵守"法律"的高度。

我以后要严格要求自己,认真遵守各项安全保障制度,履行安全生产职责,认真遵守"两票三制"等安全保障措施,决不麻痹大意,为了家庭的幸福、为了事业的繁荣,而珍惜自己和他人宝贵的生命。

目前,我班组织学习了《**省电力公司两起人身触电死亡事故》和《、两起事故》的安全事故通报,事故主要原因是作业人员未认真执行安全操作规程,不按章作业,工作负责人现场查勘不到位。此次事故的发生,暴露了安全管理的一系列问题,凸现了工作负责人安全责任不清,现场不进行查勘,作业电工缺乏基本的安全技能,不能正确的停电、验电、挂接地线。事实再次证明,如果对危险点不预测、不防范和控制,

- 那么,在一定条件下,它就可能演变为事故,后果不堪设想。通过学习,再次强化了大家的安全生产意识。安全生产要坚持"安全第一,预防为主"的思想,并切实落到日常行动中。
- 1、业人员严重违章,是导致事故发生的主要原因。在不验电,不挂接地线的情况下进行上杆作业,严重违反《电业安全工作规程》的保证安全的技术措施。
- 2、对线路设备不熟悉(该10kv线路隔离开关错接线)。日常对设备管理不到位,消缺管理不及时,判断缺陷不准确。日常的设备巡视过程没有认真,致使存在的不安全因素没有及时解决,为此次的事故埋下了严重的导火索。
- 3、危险点分析与预控措施流于形式,现场查勘不到位,漏列了重大危险点(现场该线路上有8家双电源用户)作业人员现场操作不按要求执行,危险点控制措施形同虚设。
- 4、安全工具,防护用品的配置工作未落实到位,对绝缘棒,验电器等绝缘工具的日常管理不完善。
- 5、在该工作中安全管理制度和安全措施未落实,工作人员安全生产意识和自我保护意识差,安全学习流于形式。

通过此次事故的发生,我们应该深刻吸取事故教训,对照《电业安全工作规程》,结合我公司的安全生产规章制度,在今后的工作中,我们应该加强安全技术培训和设备全过程管理以及事故通报的学习,提高我们的安全思想素质,做到安全无小事。