

2023年教育局消防安全情况报告(模板5篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。报告书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇报告呢?下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写,我们一起来了解一下吧。

教育局消防安全情况报告篇一

根据关于加强xx消防及安全生产的要求,依据《中华人民共和国消防法》等法律法规相关规定。“两节”期间我司进行了消防安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

xx年1月14日,公司运营部组织消防检测有限公司对xx各消防重点场所进行了细致检查。消防检查范围包含:办公大楼内有:消防控制室、各楼层防火门、消防喷淋、烟雾报警器、消防水泵房,仓库内有消防水炮、室内消火栓及灭火器、室外消防栓等设施设备。

自查情况:

- (一) 室外消火栓、水泵接合器未做保温处理。
- (二) 室内消火栓泵启动无反馈信号。
- (三) 办公楼一层大厅有2具灭火器欠压需更换。
- (四) 办公楼一层弱电间未配置灭火器。
- (五) 办公楼五层消防设备全部未接入火灾报警控制器。

（六）xx仓库a7区防火卷帘控制器损坏。

（七）消防控制室水炮控制柜不能正常工作。

（八）xx1区28#红外探测器误报未处理。

（九）火灾报警器与现场设备标识不符。

整改情况：对上述自查出的九项问题xx运营部第一时间与建设单位联系，并组织维保单位对大楼与仓库进行整改，各维保单位对消防设施设备查出的问题已于1月24日前整改完成。

1月26日公司运营部组织消防检测有限公司以及公司消防维保单位对上述查出的九项问题进行复查，经检测所有设施设备经处理已恢复正常运行。

特此报告。

教育局消防安全情况报告篇二

xx年，经信局以强化消防安全监管履职为抓手，以事故隐患排查整治为重点，扎实开展消防安全大排查大整治行动，采取宣传发动、教育培训、监督检查、整改治理等举措，不断夯实消防安全基础、完善监管机制，有力保障了消防安全形势的持续稳定好转。现将我局20xx年消防安全工作情况汇报如下：

按照县政府统一部署，动员全局力量，本着“部门分工推进，单位自查自纠，基层群防群治，鼓励公民参与”的原则，坚持全面整治和重点整治相结合，单位自查和主管部门督查相结合，建立健全常态化的火灾隐患排查整治机制。

（一）明确排查整治重点场所，抓好消防安全检查。

强化对民爆（生产和销售）的消防安全检查，我县目前仅一家民爆企业—三明山海民爆泰宁分公司，我局每月及重大节日时，积极对该企业开展消防安全问题或火灾隐患方面的检查，着重检查企业消防器材配置是否符合消防技术规范要求，是否完整好用等业，督促企业抓好消防设施日常检测，确保消防设施运转正常。

（二）明确排查整治重点内容，抓好消防安全责任制落实。

积极配合公安消防安监等部门开展工业企业消防安全专项检查，督促工业企业及时排查和整改火灾隐患，积极配合抓好劳动密集型企业安全排查整治。

（一）加强隐患排查整治。积极开展民爆企业消防安全台账建立完善工作。将企业消防安全责任制、消防安全规章制度建立落实情况，作业现场消防安全管理、动火作业许可情况，场所设置符合消防安全规定及消防通道畅通情况，消防设施和消防器材配置及维护保养和完好有效情况，员工消防安全法律法规、安全知识培训情况等作为重点排查整治内容，今年以来共组织检查53人次，未发现企业消防隐患。

（三）强化消防宣传教育和培训。将消防安全知识纳入企业安全生产教育、培训内容，切实提高从业的安全管理水平，将消防法律法规、技术标准纳入危险化学品从业人员的培训和考试内容，提高从业人员消防安全意识和水平。

20xx年，我们将按照省、市、县关于确保消防安全的各项工作部署，继续把消防安全作为我局全年工作的重点，督促企业认真落实各项安全防护措施，严防火灾事故发生。

教育局消防安全情况报告篇三

为认真贯彻落实省、市消防安全会议精神，切实落实消防安全责任，消除办公区域各类消防安全隐患，根据xx县机关公

务服务中心印发《关于开展办公区域消防安全检查工作的通知》文件要求。我局结合实际情况，制定xx县应急管理局办公用房消防安全隐患整改方案，认真部署各项消防工作，明确工作责任，树立消防安全制度，进一步筑牢我局消防安全。现将消防安全隐患排查及整改自查情况书面报告如下：

组织召开全体干部职工的安全工作会议，在会上传达市县消防精神，并结合我局的实际，提出了排查消防安全工作要注意的问题和严格安全工作的要求。会议强调，全体干部职工要充分认识到困难，做到消防安全工作深入人心，到岗尽责，消防安全工作不能有丝毫放松。在检查的过程中，坚持标本兼治的原则，在排查、整改治标的基础上，突出治本，充分利用各种有效载体，加大消防安全宣传教育力度，边检查、边宣传、边教育，使全体干部职工的消防安全意识提高到一个新高度。

成立消防安全工作领导小组，由分管领导任组长，负责全面工作，办公室主任任副组长，负责具体消防安全工作，成员为各股室负责人。此外，日常工作会议上，明确工作要点和工作责任，让全体干部职工牢记“质量固然重要，但职工安全第一”的工作原则，做到警钟长鸣，常抓不懈。

在设施方面。重点普查我局消防设施和室内消防栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施器材是否缺少、损坏、停用以及安装、使用假冒伪劣消防产品等问题。在建筑方面。普查整治办公场所的安全出口、疏散通道、场所设置是否符合国家建筑消防技术标准等问题。在区域方面。主要普查了是否存在安全出口和疏散通道堵塞或不足、消防水源缺乏等问题。

检查过程中，我局以预防和遏制火灾为中心，认真排查问题和隐患，狠抓整改。做好消防器材的配备和完善，督促全体人员开展自检自查，落实检查措施和检查期限。按照《安全工作责任书》的要求，建立健全各项消防安全制度和保障消

防安全的操作规程，各项管理走上了规范化道路。组织所有干部职工进行防火安全大演习，深入学习火灾防范和处置的基本常识。

通过排查，全局上下消防安全意识明显提高，安全责任得到了进一步落实，安全隐患进一步排除。在今后的工作中，我局将不断建立健全更加完善的消防安全长效机制，认真分析工作中的薄弱环节，查清工作疏漏，继续深入开展好火灾隐患排查工作，使我局的消防安全工作再上新台阶。

教育局消防安全情况报告篇四

根据昆明市官渡区住房和城乡建设局下发的消防安全专项整治实施方案的通知，项目部召开紧急会议部署消防安全自纠自查工作。为了认真贯彻落实文件精神，结合我项目部实际，我项目部组织对我施工现场和办公区、生活区、库房等消防安全进行了拉网式的自查，现将自查情况报告如下：

1、建立、健全了组织机构。

消防安全责任人□xx

消防安全管理人□xx

消防小组责任人□xx

建立健全消防安全管理责任制，严格按照“谁主管、谁负责”的原则层层落实消防安全管理责任制。施工现场的消防安全由项目经理负责，逐级落实消防安全责任制。

2、我项目部正在不断地完善消防基础设施。电器产品的安装，使用和线路铺设也在不断地规范，疏散通道畅通，并安装了应急灯。同时，我项目部对现场的灭火器进行了全面的检查，对过期和报废的灭火器进行了处理，并及时更换了一批符合

国家标准的灭火器。活动用房严格按照《施工现场临时建筑物技术规程》(JGJ/T188-20xx)的要求执行，且符合《昆明市建筑施工现场临时轻型钢结构装配式活动用房管理暂行规定》的要求。

3、加强施工现场的'用电管理。重点检查电气设备周围是否有可燃物，尤其是危险物品库房内电气设备、灯具是否符合防爆要求。另外对以下重点场所更要加强管理：

(1)电气焊割场所。施工现场必须建立使用明火及电、气焊作业审批制度，并严格履行施工现场动火申请审批手续。进行电、气焊作业的人员持有操作资格证书后，方可上岗从事作业。焊割作业现场配备足够的灭火器材；对装过易燃、可燃液体和气体及化学危险品的容器，焊割前应彻底清除。

(2)用电场所。临时用电必须安装过载保护装置，施工现场动力线路与照明线路必须分开设置，并分别安装相应功率的保险装置。库房内严禁使用明火或高热强光源灯具，临时用电应符合防火规定。

(3)宿舍。宿舍不准存放易燃易爆物品，严禁乱拉接电线和使用碘钨灯、电炉等大功率电器；现已改用36v低压照明。

4、加强施工现场的用火管理。首先要严格落实危险场地动用明火审批制度，氧气、乙炔瓶两者不能混放，焊接作业时要派一监护人，配齐必要的消防器材，并在焊接点附近采用非燃材料板遮挡的同时清理干净其周围可燃物，防止焊珠四处喷溅；其次对施工现场产生的刨花、锯沫、油漆下脚料等易燃、可燃材料，派专职安全员督促作业人员及时进行清理，集中场地临时存放、统一处理，严禁焚烧，临时堆场需设立防火标识，配置防火设施。最后要在工人宿舍、员工休息室、危险物品库房等火灾危险处设立醒目的严禁吸烟等消防安全标志，设置吸烟室或指定安全的吸烟地点。

5、实行严格消防安全管理制度，加强消防安全宣传，对工人进行消防安全培训。要认真学习贯彻落实新《消防法》，一要明确消防安全负责人，对施工现场的消防安全工作全面负责，成立义务消防安全组织，负责日常防火巡查工作和对突发事件的处理，同时指定专人负责停工前后的安全巡视检查，重点巡查有无遗留烟头、电火源、明火等安全隐患，为防患于未然。

1、设施方面：

重点检查我项目消防设施器材是否缺少、损坏及消防通道是否符合规定的问题。

2、施工现场：

检查整治我项目施工现场灭火器的放置，乙炔瓶、氧气瓶的存放及乙炔瓶、氧气瓶、使用时的安全距离是否符合规范的要求。

3、区域方面：

主要检查了我项目的仓库、板材堆放区、木料加工区等易着火点的安全出口和疏散通道、防火间距、消防车通道、消防水源等问题。活动用房内严禁电线乱拉乱接，禁止使用电饭煲、电炉、电热杯、水乌龟等电热器具。

（一）严格检查，确保火灾检查不留死角

做到了目标明确。我们重点检查了消防安全责任落实情况、防火巡查制度的落实情况，建筑消防设施、安全出口、安全疏散设施完好情况，火灾电源管理、员工消防培训情况。针对资产财务，我们重点检查了库存物资存放的消防重点管理。针对值班室、员工宿舍重点检查用火用电的安全情况。同时检查了消防器材的添置和更新，以及消防预案的制定和落实

情况。

（二）强化教育，加大了消防安全工作的宣传力度

我项目部正着手组织开展“消防演练”活动，通过主题活动来加强教现场所有民工的消防安全知识，在活动中要让民工知道如果发生火灾的时候应该如何进行自救，使其熟知基本的消防常识，会报火警、会使用灭火器材、会扑救初期火灾，使每个施工作业人员都具备了火灾防范和处置的基本常识。

检查过程中，发现的隐患以及整改如下：

- 1、焊工在气割施工作业时，乙炔、氧气瓶安全距离不够；
- 2、施工现场消防安全标示、标语牌不足；
- 3、施工现场部分灭火器存在失效（超充）和数量不足现象；

整改情况：

在今后的工作中，我们会继续努力，加强宣传工作力度，提高全民消防意识；定期、不定期认真开展好防火值班安全检查，永远杜绝火灾的发生。

教育局消防安全情况报告篇五

为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现就我校消防安全工作自查情况报告如下。

- 1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。

- 2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%。
- 3、教学楼、办公楼安全出口、疏散通道保持畅通，安全疏散指示标志明显。
- 4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。
- 5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由实验员负责保管，在校内必须有灭火器等。在利用易燃、易爆化学药品做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。
- 6、图书馆、实验室、电教室等场所严禁吸烟及使用明火，下班后工作人员要及时关好门窗，确保安全。
- 7、防火器材等消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。
- 8、加强用电安全检查，必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，要及时进行整改、维护、确保安全。
- 9、校内教职工，必须以身作则，并且教育家属及子女做好安全防火工作。严禁在阳台上摆放花盆等物。
- 10、校内使用煤气，要掌握正确使用方法，注意防漏气、防爆、防火，使用后要关好气阀，确保安全。
- 11、定时检查用电线路，严格按操作规程操作，家用液化气罐与灶头应有1.5米的安全距离，严防事故发生。
- 12、对因无视防火安全规定而造成不良后果者，要从重处罚，直至追究法律责任。