

# 火灾隐患报告书(精选5篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

## 火灾隐患报告书篇一

1、加强对消防设备、设施器材的检查，对已损坏的设施器材限期进行更换；对遮挡消防设施、器材的问题立即进行整改。

2、做好消防设备日常维护保养工作，有问题要及时与维保单位加强沟通及时予以解决，并要求维保单位定期对设备设施进行维护保养，及时提供相关的保养记录；对已损坏的消防泵立即通知维保单位限期整改。

3、加强全员消防安全培训工作，并定期组织开展消防应急疏散预案演练，努力提高全员消防安全防范意识。

4、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全疏散出口上锁、阻塞，并安排专人对安全出口和通道强化管理，以确保人员财产安全。

## 火灾隐患报告书篇二

(一)、学校的消防安全制度完善，责任制落实到位。

(二)、教学楼情况：

1、新教学楼开关、电灯、电路等设施使用正常。

2、安全通道及安全出口指示灯使用正常。

- 3、消防用水、灭火器符合规定要求。
- 4、实验室、仪器室试验设备摆放及用电符合规定要求。
- 5、电脑室、多媒体室及各办公室用电符合规定要求。

### (三)、门房及体育器材室

- 1、门房用水、用电符合规定要求。
- 2、体育器材室的器材摆放符合规定要求。

## 火灾隐患报告书篇三

1. 主要检查教室、食堂、小卖部、教师宿舍、办公用房、建修工地等校园内相关消防安全设施。
2. 对违章使用大功率电器及私自乱拉电源线等进行全方位检查，并给予及时处理。
3. 对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用，做好日常保养与维护。
4. 对用气、用火的管理，学校安排专人坚持重点时段巡查制度(有情况随时呼叫)，做到发现消防安全隐患能及时消除。

## 火灾隐患报告书篇四

- 1、主楼办公区域：
  - (1) 部分末端试水设置在办公区，并有办公桌椅遮挡。
  - (2) 地下室一层部分安全出口标志、应急照明损坏。

(3) 及个别楼层防火门闭门器损坏，个别防火门敞开未关闭

(4) 一、二层消防栓内消防带损坏。

(5) 消防中控机排烟系统存在故障，测试排烟系统中控主机不打印。

(6) 常闭式防火门开启，防火卷帘未与中控主机连接。

(7) 首层电梯旁送风口标识张贴有误。

(8) 地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动。

(9) 地下室楼梯处私加隔断做临时用房。

2、附楼客房区：个别楼层防火门未关闭。

3、餐厅区域：

(1) 楼层常闭防火门未关闭，多处闭门器损坏。

(2) 地下室安全出口处及消火栓处堆放有杂物。

(3) 防火巡查、检查不到位，记录不完整。

(4) 部分消火栓水带损坏。

(5) 疏散通道、安全出口堆放杂物。

## 火灾隐患报告书篇五

1、医院自建院以来十分重视消防安全工作，先后投入专款添置设施和更换设备。如消防水袋和水枪头等。而这些都是有保安人员专人管理，确保“战时”使用。

2、坚持定时巡查制度。一方面，医院保安人员每天24小时值班，定时3次各楼层巡逻，查看消防安全隐患并及时报告和处  
理，做好巡逻记录。另一方面，医院电工坚持每天3次巡视制  
度，主要负责电水的管理工作，一有问题及时处理并报告，  
同时做好记录。四、消防工作常抓不懈建院近三年来，我们  
始终把消防工作放在重要的位置，认真处理好消防与效益的  
关系，让全院员工确实树立起“防消”意识，使其真正认识到  
杜绝火灾隐患就是医院最大的效益之一。所以，三年中，医  
院未发生一起火灾事故。然而，消防工作一刻也不能停，必  
须常抓不懈，确保安全无事故。