

安全隐患排查整改报告(汇总6篇)

整改报告是对过去一段时间工作的检视和反思，对于提高工作质量和效率具有重要意义。以下是一些开题报告的优秀范文，供大家参考和借鉴，希望能够对大家的研究工作有所帮助。

安全隐患排查整改报告篇一

20xx年#月#日下午，消防支队领导xxx□xxx□xxx莅临我单位视察指导工作，重点对餐厅、地下室进行了检查，检查中发现诸多消防安全隐患问题，并给予当面指正提出严厉批评。

针对存在的消防隐患，公司领导高度重视，当天及时召集各部门召开“消防隐患排查及整改落实”会议，总经理提出要确保“消防安全检查不留死角”，会后组织餐厅部、维修部、办公室、安保部相关负责人进行工作布置并展开自查自纠工作。

1、主楼办公区域：

- 1) 部分末端试水设置在办公区，并有办公桌椅遮挡。
- 2) 地下室一层部分安全出口标志、应急照明损坏。
- 3) 及个别楼层防火门闭门器损坏，个别防火门敞开未关闭
- 4) 一、二层消防栓内消防带损坏。
- 5) 消防中控机排烟系统存在故障，测试排烟系统中控主机不打印。
- 6) 常闭式防火门开启，防火卷帘未与中控主机连接。

- 7) 首层电梯旁送风口标识张贴有误。
- 8) 地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动。
- 9) 地下室楼梯处私加隔断做临时用房。

2、附楼客房区：个别楼层防火门未关闭。

3、餐厅区域：

- 1) 楼层常闭防火门未关闭，多处闭门器损坏。
- 2) 地下室安全出口处及消火栓处堆放有杂物。
- 3) 防火巡查、检查不到位，记录不完整。
- 4) 部分消火栓水带损坏。
- 5) 疏散通道、安全出口堆放杂物。

1、消防设备、设施维保、维护不及时。

2、对消防器材检查不及时、不到位。

3、安全标识标牌损坏未及时更换。

4、私自遮挡消防设施。

5、遮挡、堵塞安全出口。

1、检查中所存在的隐患问题，直接反应出维科宾馆消防安全管理工作不到位。

2、消防安全意识不强，餐饮部管理人员思想认识上不够重视，日常巡视检查工作还不到位，有待进一步强化管理。

3、宾馆初期建设属原烂尾楼基础上改造而建，部分安全隐患属于历史遗留问题，先天不足，如防火卷帘门未与消防主机连接进行远程控制，末端试水设置在租赁屋内等。

1、加强对消防设备、设施器材的检查，对已损坏的.设施器材限期进行更换；对遮挡消防设施、器材的问题立即进行整改。

2、做好消防设备日常维护保养工作，有问题要及时与维保单位加强沟通及时予以解决，并要求维保单位定期对设备设施进行维护保养，及时提供相关的保养记录；对已损坏的消防泵立即通知维保单位限期整改。

3、加强全员消防安全培训工作，并定期组织开展消防应急疏散预案演练，努力提高全员消防安全防范意识。

4、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全疏散出口上锁、阻塞，并安排专人对安全出口和通道强化管理，以确保人员财产安全。

1、对于损坏的消防器材更换（消防水带、安全出口、应急照明等），需要申购，计划8月底前整改完成。

2、消防系统整改需要联系维保单位，现场查看并制定解决方案，计划9月5日前整改完成。

3、对于临时搭建用房及防火门未关闭都均已现场整改完。

综合上述情况，通过此次消防安全检查和自查自纠，可以反应出宾馆自身安全管理工作中的暴漏出的一些问题和管理中薄弱环节。一是维保工作服务不及时，维护保养不到位。二是管理人员思想麻痹，安全意识淡薄，防火警惕性不高。今后我们将对存在的问题，要认真逐项研究对策，采取切实可行的措施，努力提升宾馆的安全管理工作，将安全隐患及时消

灭在萌芽状态，确保大厦消防安全管理工作及设备设施、器材完好有效正常运行。

安全隐患排查整改报告篇二

为进一步加大我校及周边治安秩序整治力度，全力维护我校及周边秩序和稳定，为我校师生制造良好和谐的校内环境，依据中心学校治安综合治理工作领导小组的工作部署及县教育局有关文件精神，我校布置开展安全隐患排查工作专项行动。现将有关自查工作总结如下：

为进一步做好开展学校安全隐患排查工作，切实加强对安全教育工作的领导，我校成立了以杨校长为组长，张云亮副校长为副组长的开展安全隐患排查工作领导小组。依据我校目前安全工作的详细形势，把开展安全隐患排查工作的各项详细工作落实到每个人。从而形成了校长直接抓，分管副校长详细抓，各部门分工负责组织实施开展学校安全隐患排查工作的良好局面。

1、安全用电问题。

每学期，学校聘请电工对学校的用电线路进行排查，每周组织老师对寄宿生用电进行检查，经排查不存在用电安全问题。

2、同学携带管制物品问题。

3、食品卫生问题。

食品卫生问题是同学身体健康有效保障。学校每周由政教处及总务处对食堂的食品安全卫生进行检查，对存在问题立刻勒令整改。

4、校内及周边环境问题。

校内周边治安环境的好坏也会直接影响到学校的德育环境，我校针对原本比较简单的周边治安环境，制定一套有效的整治方法。通过多方努力，我校已经开拓出了一条同学上下学的安全绿色通道，现在基本没有消失在上下学路上滋扰同学的案件，同学可以安心、安全上下学，校内周边治安环境得到了根本性整治。

5、学校及周边建筑问题。

(1)校内综合楼加固正在施工，存在很大的安全隐患，学校多次建议施工单位实行必要的隔离措施。

(2)校内东南角有移动公司的变压器，存在很大的安全隐患。

(3)同学上下学期间，校内及周边存在交通安全隐患。学校地处大路边，来往车辆较多，路边没挂学校警示牌，校门口没画斑马线。

学校安全教育工作是一项社会性的系统工程，需要社会、学校、家庭的‘亲密协作。我们乐观做好学校安全隐患排查工作，组织开展一系列道德、法制教育活动，我们邀请派出所领导到学校上专题法纪、安全学问教育课，取得了良好的教育效果。

要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救力量，抓好开展学校安全隐患排查工作的教育，是学校安全工作的基础。我们以安全教育周为重点，常常性地对同学开展安全教育，特殊是抓好交通、大型活动等的安全教育。

开展丰富多彩的教育活动。利用班会、团队活动、活动课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对同学开展安全预防教育，使同学接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动损害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知。

安全隐患排查整改报告篇三

我公司是入驻开发区的中法合资企业，自企业入驻以来，得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助，生产经营工作顺利，企业发展势头良好。在企业发展的过程中，公司领导高度重视消防安全工作，定期组织人员参加消防安全培训，设置专门的安全主任和安全管理员，制定完善各项消防安全制度，保障消防经费投入，对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬，又组织了一次消防器材的专学题习培网训。

尽管如此，我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。20××年7月23日，在贵单位来我公司例行消防检查的过程中，发现存在消防安全隐患6处。

针对存在的消防隐患，公司领导高度重视，当天晚上，连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议，公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”，与会人员一致认为，消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡，更事关全体员工的生命和公司财产安全，责任重于泰山，必须同心协力，全力以赴，不惜代价，彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理xxx任组长，副总经理xxx、安全主任xxx任副组长，安全员xxx、各部门经理、各工段工段长为成员的“消防安全专项整治领导小组”，针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作，提出了具体要求，明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务，要求一级抓一级、层层抓落实，部门经理负责制，要一手抓生产、一手抓安全，充分认识到消防安全责任重大，不能存有丝毫的松懈和侥幸心理，安全检查不留死角，切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查，并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩，对检查不达标的，坚决停职整改，确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下：

一、检查中发现的安全隐患

- 1、二车间某消防箱玻璃门盖缺失；
- 2、三车间北侧楼道有杂物堆放；
- 3、三车间某消防箱中消防水带缺失；
- 4、三车间某应急灯不能正常点亮；
- 5、配件仓库东出口有杂物堆放，挡住通道；
- 6、消防水管路总阀被关闭。

二、安全隐患的整改情况

- 1、立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖；
- 2、立即派专人清理三车间北侧楼道堆放的杂物，确保楼梯口畅通；
- 3、立即派专人订购三车间某消防箱中缺失的消防水带；
- 4、立即派专人更换三车间实效的应急灯；
- 5、立即派专人清理配件仓库东出口堆放的杂物，确保通道畅通；
- 6、抓紧研究方案，争取在8月底前完成原有消防管路的改造，解决地下漏水的情况。

另外，针对以上安全隐患出现的根本原因，“消防安全专项整治领导小组”要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题，并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道，确保及时发现解决可能出现的安全隐患。

三、消防水管路阀门被关闭的具体说明

1、关闭消防水管路总阀的原因

20xx年5月，公司财务发现水费异常超高，经仔细排查，确定因开发区土地形成时间较短，地面沉降引起地下消防管路破裂所致。因为考虑到消防管路流量大，并且大量流水冲击可能导致地下水土流失，存在大面积沉降安全事故隐患，故公司决定临时关闭消防水管路总阀，待检查出破漏管路并修复后再常开消防水管路总阀。

2、地下消防水管路破裂的整改过程

发现地下消防管路破裂问题后，公司领导高度重视，5月份安排施工队伍进场，并在5至7月份多次进行地面开挖，以期寻找到地下消防管路的具体破裂地点，但因地下管路情况不明，虽经多次努力，仍然不能找到具体漏点。考虑到情况特殊，公司领导决定采取地面明管重新布线的方案，彻底解决问题。

3、目前存在的困难和进展情况

决定采取地面明管重新布线的方案后，如何布线成了一个大问题，因为公司车间分布较广，各车间相对独立，车辆进出频繁。加上施工队不熟悉具体的消防水管路安装要求，所以尚不能确定具体的改造方案。

尽管困难重重，但是公司领导坚定改造消防水管路的决心毫不动摇。目前，正在考虑请专业设计人员和消防部门会商，共同确定合理可行的改造方案并尽快实施，争取在8月底前完成改造工作。

四、对消防隐患整改后的思考。

1、通过这次对消防隐患的及时整改，坚定了隐患可改、隐患

必改的信心。事非经过不知难，只有咬牙坚持之后才能获得成功。在本次消防检查发现隐患之前，公司领导就已经将消防隐患的排查整改工作列入了计划，但由于涉及面广，对某些消防理论知识的学习领会还总觉得不够扎实，导致计划没有及时付诸实施。消防隐患被发现后，公司全体员工迅速统一思想，树立信心，痛下决心，保障投入，确保彻底将隐患整改到位。通过这次隐患整改工作，不仅排除火险，更为我们公司加强消防意识，认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。

2、消防隐患暴露出我们在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强，公司决定定期对所有消防栓和灭火器材认真检查，缺损的及时配置和更换，每周五由安全员检查、每月由“消防安全专项整治领导小组”检查，互签责任状，并建有检查台帐，层层落实，做到道口通畅，警示牌醒目，消防安全人人有责。公司决定进一步补充和完善消防预案、三级消防预警及年度消防演练计划，提高全体员工的消防安全意识和灭火技能，确保消防安全意识贯彻到人，提高公司综合消防防范能力。

3、隐患整改给长效管理打下了良好基础。通过具体消防隐患的整改，公司全体员工抓好消防安全的责任感和成就感也随之高涨，有信心、有决心将我公司的安全管理工作推上新台阶，开创新局面。今后，我们将进一步健全完善各项消防安全制度，全面落实消防安全责任制，整改各类“习惯性”消防违章，确保长效管理，确保“硬件过硬，软件不软”，两者互为推动、互为促进，形成良性循环。

总之，通过这次对消防隐患的整改，暴露了我们管理中存在的问题，也为我们今后的消防安全管理工作进一步指明了方向，我们决定加快进度，早日完成消防水地下管路改造，并从各个具体方面深入、持久地开展消防安全工作。

特此说明。

再次对贵单位的长期支持和扶助表示衷心的感谢！

安全隐患排查整改报告篇四

优秀作文推荐！我校十分重视消防工作，校领导把它放到学校工作的首要位置来抓。为做好这项工作，我校认真开展自查整改工作，取得较好的成绩。具体情景如下：

我校是个老校，老化的东西不少。总务处和政治处经过认真检查，发现不少隐患。主要有：旧教学楼两旁有下陷的迹象；宿舍与食堂间的一段阶梯很窄；宿舍内有学生点蜡烛；教师有用电炒锅；学校不少地方的线路老化；食堂厨房内的柴火堆放不规范。

根据自查情景，我校立即采取措施，认真开展整改工作。(1)对于旧教学楼两旁下陷问题，校领导向镇领导汇报，请来专家现场检查，根据专家意见进行加固改造。(2)对于窄小的阶梯，总务处立刻安排人加宽。(3)对于学生食堂厨房内的柴火堆放，总务处责令承包人按要求堆放，并设防火道。(4)总务处为用电炒锅的教师重新安装电路。(5)生管组加强寄宿生的管理，杜绝在宿舍点蜡烛。(6)实验室配置专门管理员，并安装灭火器。(7)关掉校内小卖部，定期检查学生食堂的卫生情景。(8)对于学生食堂的电线老化，乱拉现象，立刻进行了整改。

对于消防工作，我校必须会常抓不懈，加强管理，加强巡逻。对于各种隐患，一经发现，我们就会及时消除。目前正进取争取得到社会各界的支持，尽量地使消防设施配套到位。

安全隐患排查整改报告篇五

安全隐患整改报告 工程名称 施工单位 整改通知书编号 整改期限 安全隐患整改情景 我方收到 发出的编号为 的

《建设工程安全隐患整改通知书》，已按要求整改到位，请予以验收。整改情况如下：1、2、3、4、现我方申请恢复施工（若项目被要求停工整改，请在该份整改报告书的整改情况最后一条按此要求填写）。

附件：请按照上述整改情况顺序逐一整理相关资料、图片等资料。

监理单位验收意见 建设单位：

项目负责人签名：

（公章）年 月 日 施工单位：

项目负责人签名：

（公章）年 月 日 监理单位：

总监理工程师签名：

（公章）年 月 日

安全隐患整改报告

【热门】安全隐患整改报告

安全隐患整改报告 **【精】**

【热】安全隐患整改报告

小学安全隐患整改报告

安全隐患排查整改报告篇六

工程名称

回复单位

致

根据您处

年 月 日

号整改通知要求，所要求整改的内容已整改完毕，现将整改情况报告如下：

负责人：

****年**月**日 复查情况：

复查负责人：

年 月 日

让我想到了许多，启发了我好多！

安全隐患整改报告

安全隐患排查整改

【热门】安全隐患整改报告

安全隐患整改情况报告书

学校安全隐患整改记录