

# 最新突发火灾事故专项应急预案(大全6篇)

奋斗是一种自我超越的过程，通过奋斗可以突破自己的局限，追求更高层次的成就。奋斗的过程中如何保持持之以恒的毅力和耐力？以下是一些奋斗的心得和体会，通过阅读这些心得和体会，我们能够更好地认识到奋斗的价值和意义。

## 突发火灾事故专项应急预案篇一

学校安全工作领导小组

(1) 发生火灾时，现场教师马上组织疏散学生离开现场。立即报警拨打消防中心火警电话（119），报告内容为：“机投小学发生火灾，请迅速前来扑救，地址：机投镇万寿路25号”。待对方放下电话后再挂机。同时迅速报告学校安全领导小组，学校领导组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。

(2) 学校领导在向区教育局领导汇报的同时，派出人员到主要路口等待引导消防车辆。并组织教职工救助人员，扑灭火灾。

1，学校领导和教师要迅速组织学生逃生，原则是“先救人，后救物”。

2，参加人员：在消防车到来之前，学校教师均有义务参加扑救。

3，消防车到来之后，校内人员配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。

4，使用器具：灭火器，水桶等

5, 学生及无关人员要远离火场和校园内的道路, 以便于消防车辆驶入。

6, 如果可能, 要迅速启用广播系统, 学校领导用广播指挥师生疏散或灭火

1, 扑救固体物品火灾, 如木制品, 棉织品等, 可使用各类灭火器具。

2, 扑救液体物品火灾, 如汽油, 柴油, 食用油等, 只能使用灭火器, 沙土, 浸湿的棉被等, 绝对不能用水扑救。

1, 火灾事故首要的一条是保护人员安全, 扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。

2, 火灾第一发现人应判断原因, 立即切断电源。

3, 火灾后应掌握的原则是边救火, 边报警。

4, 严禁组织学生参加灭火。

## **突发火灾事故专项应急预案篇二**

为了切实贯彻执行《教育部关于切实加强学校安全的紧急通知》和市, 区, 办事处关于加强安全生产工作管理的通知精神, 保护全体师生的生命安全, 在积极预防的基础上, 特制定如下预案:

组长: 汪翼

副组长: 黄松侯沁梅

组员: 张凯郑瑛江玉芳杜历

2人以上的教师或者学生在短时间出现了相同的呕吐，腹痛，痉挛和其他中毒现象。

（一般判断可以先报告校医，共同进行。）

### 送诊——保护——报告——检查

**送诊：**发现集体中毒事故后，在课堂教师和事故发生第一人应及时报告校领导，在第一时间（可拨打急救电话120或者自行组织车辆）将中毒人员送往就近医院进行检查抢救。具体负责人为郑瑛，江玉芳，并将抢救实情每15分钟向领导小组汇报。

**保护：**发生集体中毒事故后，应在协助专业人员进行消毒和隔离的同时，要及时保护好事故现场。领导小组要及时向相关部门和主管部门报告实情，取得帮助，后勤要做好消毒准备及临时隔离网的设置。具体负责人为王吴娇。应立即停止食堂和商店的食品供应，并由专人负责进行封闭，以备检查。

**报告：**领导小组负责将事故真实情况向上报告，应报告的单位有教育局，区流行病防治检测中心，机投派出所。并组织人员协助专业人员进行各项工作，进行问卷调查和写好调查报告。德育导师进行认真的学生人数调查后，及时通知中毒学生家长到校协助抢救和调查（具体负责人为张贤好）。

**检查：**在事故原因未完全调查清楚前，应初步判断中毒的面积和影响，对没有中毒现象的学生进行认真的检查和观察，预防中毒后果的恶化，绝不能遗漏一个学生。

2，学生集体中毒事故，应把抢救学生放在首位；

3，事故发生后，不提倡自我做无根据的判断和非专业的抢救。

## 突发火灾事故专项应急预案篇三

为了在发生突发事件的时候可以及时、有效的组织救援，把损失减少到最小。根据《中华人民共和国突发事件应对法》和公司要求，结合餐厅实际情况，拟定本预案。

本预案合用于职工餐厅厨房、食品库房。

职工餐厅分为餐厅、厨房、小卖部和包间及里面所有房间。

火灾的发生通常会浮现：烟、味、光等现象，任何人在餐厅区域内发现火情后，都应迅速做到以下事项：

〔1〕迅速判明起火位置，起火性质〔电器、油火、物品〕火势情况，报告餐厅管理员；

〔2〕迅速利用附近的灭火器材灭火，阻挠火势蔓延；

〔4〕报告火情时应报明火警详细位置，火势情况和自己的身份，报告词应迅速、准确、清晰。

〔1〕、先救人，后灭火的原则。

〔6〕职工必须懂得“三懂三会”。三懂〔懂得哪些是消费操作中的不安全火险隐患、懂得火灾预防措施、懂得扑救初起之火的方法〕。三会〔会报警，会使用各种消防器材、会扑救初起之火〕。

〔1〕疏散时机：现场火势较大，无法控制。可能危及到人员安全，应组织人员疏散。

〔2〕疏散方式：火势较大无法控制，可能危及到全体人员的安全，应组织全体人员疏散。

〔3〕疏散指令的发出：疏散指令的发出由中心经理或者现场最高指导者根据火情开展情况决定发出，任何人不得随意发出疏散指令或者疏散警报信号。

〔4〕发布疏散指令的方法：由值班人员通知疏散小组的'人员，疏散人员用口头通知用餐客人撤离餐厅。

〔5〕餐厅的疏散：餐厅管理员负责人员疏散的总协调；工作人员负责组织餐厅人员疏散；

〔6〕物资的疏散：保管员负责利用最近的疏散门把重要物资搬离火灾现场。

〔7〕要掌握好疏散时机和疏散方式，过早疏散易造成影响，过迟疏散可能造成损失；

〔10〕疏散时必须严格按照疏散方案组织施行，防止遗漏，应确保顾客生命财产安全；

〔11〕疏散后，应关闭所有的门窗和防火门，关闭所有电源灯光、电器设备，熄灭所有的炉火和烟头。

〔12〕事件发生隔天，与学生的沟通没有发展时，该食堂暂停正常的大量供餐，但不许停业，应做好员工的思想工作，并加强与学校各食堂的联络，团结协作，随时准备恢复正常供餐。

根据事故开展情况核实清晰由行政部餐厅主管向行政部份管指导汇报。行政部份管指导接报后，根据情况决策，布置各有关部门，有关单位发展抢救，根据《广东省安全消费监视管理规定》和抢救需要向公司指导汇报，必要时赶往现场或者以其它适当方式指导抢救工作。

1、事发12小时内写出事故书面报告，及时将事发经过、原因

分析、处理结果及整改措施形成正式报告，报上级主管部门。

2、保护好现场以便调查火灾原因。

3、对冷藏、冷冻食品经防疫部门检验后方可食用。

4、事故处理完毕后，由行政部餐厅负责人总结应急抢救工作的经历教训，同时提出改良意见，完善预案。

## 突发火灾事故专项应急预案篇四

无论何时，一旦发现有火灾苗头，如烟、油、味、色等异常状态，每一位保安员都必须立即向消防监控室报警（注意：当现场异味为液化气等易燃气体时，严禁在现场用手机、对讲机、电话报警，应该脱离现场到安全区域后再报警，以防电火花引爆易燃气体），请其派人查明真相，并做好应急准备。

1·1小区任何区域一旦着火，发现火情的人员应保持镇静，切勿惊慌。

1·2如火势初期较小，目击者应立即就近用灭火器将其扑灭，先灭火后报警。

1·3如火势较大，自己难以扑灭，应采取最快方式用对讲机、电话或打碎附近的手动报警器向消防监控室报警。

1·4关闭火情现场附近的门窗以阻止火势蔓延，并立即关闭附近的电闸及煤气。

1·5引导火警现场附近的人员用湿毛巾捂住口鼻，迅速从安全通道撤离，同时告诉疏散人员不要使用电梯逃生，以防停电被困。

1·6切勿在火警现场附近高喊：“着火了”，以免造成不必要的混乱。

1·7在扑救人员未到达火警现场前，报警者应采取相应的措施，使用火警现场附近的消防设施进行扑救。

1·8带电物品着火时，应立即设法切断电源，在电源切断以前，严禁用水扑救，以防引发触电事故。

2·1消防监控室值班人员一旦发现消控设备报警或接到火警报告后，应立即通知保安人员赶赴现场确认，并通知消防专管员。

2·2火情确认后立即通报保安部经理或当班领班，由其迅速召集人员前往现场灭火、警戒、维持秩序和组织疏散。

2·3立即将火情通报物业总经理或值班领导以及工程物料部经理。

2·4值班人员坚守岗位，密切观察火警附近区域的情况，如有再次报警，应立即再次派人前往查看确认。如有业主打电话询问，注意不要慌张，告诉业主：“火情正在调查中，请保持冷静，如果需要采取其它措施，我们将会用紧急广播通知您”，同时提请业主关好门窗。

2·5接到现场灭火指挥部下达的向“119”报警的指令时，立即按要求报警，并派人前往路口接应消防车。

2·6接到现场灭火工作总指挥传达的在小区内分区域进行广播的指令时，立即按要求用普通话（或中英文）进行广播，注意广播时要沉稳、冷静，不要惊慌，语速要适当，语音要清晰。特殊情况下，应派保安员或管理员逐单元上门通报，通报顺序为：起火单元及相邻单元，起火层上面2层，起火层下面1层。

2·7详细记录火灾扑救工作的全过程。

3·1内部报警应讲清或问清：

a□起火地点；

b□起火部位；

c□燃烧物品；

d□燃烧范围；

e□报警人姓名；

f□报警人电话。

3·2向“119”报警应讲清：

a□小区名称；

b□火场地址（包括路名、门牌号码、附近标志物）；

c□火灾发生部位；

d□燃烧物品；

e□火势状况；

f□接应人员等候地点及接应人；

g□报警人姓名；

h□报警人电话。



## 4、成立临时指挥部

4·1 物业总经理或值班经理接到火警报告后，应立即赶赴指定地点或火警现场，并通知相关人员到场，成立临时灭火指挥部。

4·2 临时指挥部由物业总经理、保安部经理、工程物料部经理、行政部经理、消防专管员以及其他相关人员组成，由物业总经理任临时总指挥。物业总经理尚未到场时，由保安部经理或值班经理代任总指挥。

4·3 临时灭火指挥部职责：

4·3·1 根据火势情况及时制定相应对策，向各部门下达救灾指令。

4·3·2 根据火势情况确定是否疏散人员。

4·3·3 立即集合义务消防队，指挥义务消防队员参加灭火，并保证消防用水的供应。

4·3·4 在火势难以控制时，应及时下达向“119”报警的指令。

4·3·5 根据火势情况，成立疏散组、抢救组、警戒组，组织救人，抢救和保管重要物资及档案，维持现场秩序。

4·3·6 根据火势情况决定是否启用紧急广播进行报警。

4·3·7 下令将消防电梯降至首层，派专人控制，专供灭火工作之用。同时停止起火区域的其它电梯和中央空调运行。

4·3·8 根据火势情况决定是否采用部分或全部断电、断气、打开排烟装置等措施。

4·3·9消防队到达后，及时向消防队领导准确地提供火灾情况和水源情况，引导消防队进入火灾现场，协助消防队灭火，并协助维持现场秩序，安顿疏散人员。

4·3·10火灾扑灭后，组织各部门员工进行善后工作。

## 5、人员疏散和救护

小区内发生火情时，各部门员工的任务是扑救火灾、疏散人员、抢救重要物资和维持秩序，危急关头以疏散、救护人员为主。火灾发生后，每一位员工都要牢记自己的首要职责是保护业主、访客及自己的生命安全。

5·1火灾发生后，由疏散组负责安排人员，为业主和访客指明疏散方向，并在疏散路线上设立岗位进行引导、护送业主和访客向安全区域疏散。这时切记要提醒大家不要乘坐电梯，如果烟雾较大，要告知大家用湿毛巾捂住口鼻，尽量降低身体姿势有序、快速离开。

5·2人员的疏散以就近安全门、消防通道为主，也可根据火场实际情况，灵活机动地引导人员疏散。

5·3认真检查起火区域及附近区域的各个单元，并关闭门窗和空调。发现有人员被困在起火区域，应先营救被困人员，确保每一位业主和访客均能安全撤离火场。

5·4接待安置好疏散下来的人员，通过良好的服务稳定人们的情绪，并及时清点人员，检查是否还有人没有撤出来。

5·5疏散顺序为：先起火单元及相邻单元，后起火层上面2层和下面1层。疏散一般以向下疏散为原则（底层向外疏散），若向下通道已被烟火封住，则可考虑向屋顶撤离。

5·6在火场上救下的受伤业主、访客以及扑救中受伤的员工，

由抢救组护送至安全区，对伤员进行处理，然后送医院救治。

## 6、警戒

6·1保安部接到火警通知后，应迅速成立警戒组，布置好小区内部及外围警戒。

6·2清除小区外围和内部的路障，疏散一切无关车辆和人员，疏通车道，为消防队灭火创造有利条件。

6·3控制起火大楼底层出入口，严禁无关人员进入大楼，指导疏散人员离开，保护从火场上救出的贵重物资。

6·4保证消防电梯为消防人员专用，引导消防队员进入起火层，维持灭火行动的秩序。

6·5加强对火灾区域的警戒，保护好火灾现场，配合公安消防部门和调查组对起火原因的勘察。

6·6保证非起火区域和全体业主、访客的安全，防止犯罪分子趁火打劫。

## 7、善后工作

7·1火灾扑灭并经公安消防部门勘察后，工程物料部应迅速将小区内的报警和灭火系统恢复至正常状态。

7·2保安部组织人员清理灭火器材，及时更换、补充灭火器材。

7·3管理运作部统计人员伤亡情况和小区财产损失情况，上报灭火指挥部及总经理。

7·4综合管理部组织员工对受灾业主/用户进行慰问，并根据实际需要给予切实帮助。

7·5清洁绿化部组织员工对火灾现场进行清理，恢复整洁，对因逃生或救火损坏的花木进行抢救或补种。

7·6灭火指挥部应召开会议，对火灾扑救行动进行回顾和总结。

7·7由物业总经理发动员工，收集可疑情况，配合调查组对火灾事故进行调查，并责成消防专管员写出专题报告，分清责任。

7·8如果小区财产办有保险，则由财务部门联系保险公司进行索赔。

## **突发火灾事故专项应急预案篇五**

通过开展设备抢修应急演习，使员工熟悉并掌握各类设备事故发生后所采取的正确方法及应急程序，快速、有序、高效地控制紧急事件的发展，以便将事故造成的损失降至最低。确保装置的安全，为以后生产事故突发做好应急准备。特定于2013年2月27日上午11点30分进行演练。

(1)成立应急指挥中心，总指挥由张建伟担任。

(2)成立应急小组。应急小组组长由丁利桥负责担任，成员名单如下：

总指挥：张建伟

组长：丁利桥

副组长：马存喜

组员：曹明普、石红伟、杨英伟、张洪亮、王晓华、王浩、贾晓凯、董雪珂

(3) 岗位抢修人员接到电话必须及时赶到现场，了解情况并及时汇报抢修总指挥。

(4) 总指挥职责：负责应急预案的制订、修订，组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查监督作为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；对应急小组人员进行作业前动员。

(5) 应急小组组长职责：演练前做好设备的安全交底工作，针对突发事故要有应急方案。各项工作都要有质量安全保证体系，做好施工前的技术划分、劳动力、工机具准备等工作，确保工作如期、顺利的完成。

(6) 应急小组组员职责：应急工作严格按照检修作业规程执行。应急人员熟悉机组的相关技术资料图纸，了解机组仪表设备目前存在的主要问题。严格执行质量标准规范，把每一步工作做细，确保抢修质量。针对每个检查部位都要执行验收制度并做好记录，并严格执行检修作业规程中的步骤。

1. 检修作业规程的制定

2. 检修前配件的准备

3. 检修前专用工具及常用工具的准备

## 突发火灾事故专项应急预案篇六

5.1.1 电子设备间的电气设备。

5.1.2 专用火灾报警设备。

5.2 危险预防

5.2.1 电子设备间的设计应满足消防规范要求，材料均应

采用防火材料，门应向外开启，风道可隔离。

5.2.2所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用阻燃材料封堵严密。

5.2.3在通道口必须有重点防火部位标识，通道内、电子设备间内、外必须有逃生指路标志。

5.2.4用电设备安装或线路铺设应当符合防火要求。

5.2.5按规定配备干粉灭火器□co2气体灭火装置及其它适用于电气设备的灭火器材，专职消防人员要定期检查。

5.2.6配备火灾应急照明器材，备有足够数量的防毒面具和必要的防护用品。

5.2.7按规定安装热敏探测、烟敏探测等火灾感应测量设备，及时报警。

5.2.8每年对运行人员、检修人员进行消防、急救知识的培训与演习。

5.2.9专责消防人员要接受电气知识、处理电子设备间设备着火应急的消防知识、电厂生产流程基本知识的培训，熟悉电子设备间周围的环境，了解电子设备间及其附近地区的设备布置状况。

5.2.10建立健全消防安全责任体系,提高火灾应急处置能力。

### 5.3预警

5.3.1专用消防报警装置异常报警；

5.3.2火灾导致的异常烟雾；

5.3.3火灾导致的异常气味；

5.3.4火灾导致的异常温度。

#### 5.4预警程序

一旦电子设备间发生火灾，应迅速拨打火灾报警电话119，向专职消防队报警。

同时向应急指挥领导小组报告，组织相关人员实施必要的安全措施，尽一切可能保护人身安全、设备安全。