

最新消防整改报告书封面(通用9篇)

在工作中，我们常常需要撰写整改报告来总结问题，找出解决方案，确保工作的顺利进行。小编为大家整理了一些辞职报告的常见问题和解决方案，希望能够帮助大家顺利完成离职流程。

消防整改报告书封面篇一

根据市“安全生产紧急会议”的要求，市旅游局党组非常重视，4月21日，旅游局局长郭斌同志主持召开了全市旅游系统行业管理及安全生产工作会议，对旅游行业“查隐患抓防范保安全”百日大会战的专项行动进行了安排部署，提出了具体要求，会后，市旅游局组织专班对全市旅游安全生产情况和消防安全情况进行了拉网式大检查。现将消防隐患排查整治情况报告如下：

（一）领导重视，措施得力。市旅游系统“百日安全大生产大会战”动员会后，各旅游行业单位领导重视，行动迅速。结合自身实际制定方案、明确责任、细化任务，召开了专题会议进行动员。并层层签订责任状，形成自下而上的消防安全生产责任网络。

（二）广泛宣传，营造氛围。各旅游行业单位结合自身特点，利用橱窗专栏、横幅、标语等形式，大力宣传旅游安全生产的法律、法规及旅游安全小常识。组织员工开展消防安全培训，发放旅游安全知识手册300份。莫愁湖国际大酒店请消防官兵组织培训、进行消防演练。

（三）严格排查，狠抓整改。在各旅游行业单位开展安全隐患自查和专项整治的基础上，市旅游局组织专班，对全市旅游行业单位的安全生产情况和消防安全隐患进行专项检查。检查发现安全隐患10处，其中消防安全隐患2处，要求当场整改

的4处，限期整改5处，责令停业营业的1家。

旅游景区（点）：

1、黄仙洞景区：洞内电线外露，存在安全隐患。服务区内：消防器材少，缺少森林防火警示标志。

2、大口景区：景点森林防火警示标志不够。

星级饭店：

1、丽金大酒店消防器材干粉过期没有及时更换，正在装修的ktv娱乐设施，未经消防部门验收，已停止装修。

2、鸿雁大酒店消防喷淋装置损坏，娱乐设施，存在安全隐患。

3、交通宾馆灭火器干粉过期没有及时更换。

4、电力宾馆、阳春大酒店、西宾楼、旅游宾馆部分服务人员不会使用消防器材。

旅行社：

1、东方旅行社、青年旅行社没有消防器材。

2、旅行社导游人员不会使用灭火器材。

1、继续抓好宣传发动工作，各旅游行业单位要结合各自实际，充分利用板报、横幅、图片等深入宣传消防安全生产工作重要性。

2、加大从业人员安全教育培训，提高全员消防安全素质。做到人人都会使用消防器材。

3、加强检查督办。市旅游局执法大队将每半月对各旅游行业单位的安全生产情况进行一次全面的、拉网式的安全生产检

查督办，对发现的消防安全隐患及时上报，期限整改到位。

消防整改报告书封面篇二

关于 整改 消防安全隐患告知的整改报告 安全生产监督管理办公室：

消防大队对各区重点单位、场所进行消防隐患专项排查，对我园的消防情况及现场情况做了详细的检查工作，给我园提出很多的宝贵意见及我园现场有许多不足之处，我园将针对此次隐患排查提出的问题积极配合做如下整改：

问题一：室内消火栓压力不足，四层无水 整改措施：当天联系消防安装公司和集团办公室，并派专人检查、检测管道水压情况，6月10日上午，全园消火栓水压充足，并现场链接四层末端水压放水测试，达到要求。

问题二：室内消火栓箱内缺失 整改措施：针对消火栓卡口缺失的现象，当天进行了排查，并购买安装已解决。

问题三：厨房与儿童活动场所未采取有效防火隔离 整改措施：厨房、和儿童活动场所已更换防火隔离设施。

问题四：消防控制柜故障，不能操作 整改措施：因当天幼儿园监控维修，网络断开导致消防控制室无法正常运行，网络链接后中控设备已恢复正常运行。

问题五：消防控制室值班人员未持证上岗 整改措施：消防控制室值班人员隶属于保安公司，保安公司对其培训和委派，我园已有2人考取“初级建构筑物消防员”资格证书，并每天进行防火巡查和设备查看。

问题六：未签订维保合同 整改措施：已和教育局综合服务科

汇报此问题，教育局正在进一步办理中. 问题七：第四层设置了儿童活动场所 整改措施：幼儿第四层是教师住宿，参观接待使用，平时并不作为儿童活动场所，并制作“非儿童活动场所”的标识牌，作为告之。

鉴于本次排查中给领导们带来的不便，在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我园的消防工作提出了如此宝贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢谢！

消防整改

安全隐患排查整改

职业卫生安全隐患排查整改报告

实验小学安全隐患排查整改报告

消防排查整治工作总结

消防整改报告书封面篇三

尊敬消-防-队相关领导：

长期以来，我们医院得到县消防大队的大力支持和扶助，在医院发展的过程中，院领导高度重视消防安全工作，制定完善各项消防安全制度，定期组织人员参加消防安全培训，且设置专门的作业安全责任人，对消防安全工作常抓不懈。县消防大队本着对我院负责、对医务人员负责、对患者负责和对社会负责的态度，对我院院消防设施进行了全面的监督检查。

一、检查情况

- 1、住院部消防通道不通，消防控制器不联动；
- 2、住院部防火门无法关严；
- 3、住院部无消防喷淋；
- 4、新综合门诊楼无消防验收。

二、整改措施

- 1、对于住院部消防通道不通，消防控制器不联动问题，现已整改完毕；
- 3、新综合门诊楼的消防验收工作已经开始，正处在整理材料阶段。

三、今后努力方向

培训，并落实到个人，绝不能容忍丝毫松懈的态度及行为。制定了相关整改办法及措施，整改具体内容如下：

- 1、把消防安全工作作为一项重要工作来抓，主要领导亲自布署，业务院长亲手抓。重点部位责任到人。门诊由内外科和放射科负责；住院部由住院部医生负责；办公区和职工食堂由院事务长负责。
- 2、认真执行《中华人民共和国消防法》和《市消防条例》，严格服从消防协会制定的《企业服务公约》。秉承为患者负责，为医院负责，为生命负责的理念，来不断加强现场文明施工的管理工作，千方百计地将消防安全工作落到实处，对于此次检查整改的项目都已经进行了整改，疏散通道已经打开，消防设施、器材，消防安全标志从新设置更新。
- 3、加强消防培训工作，提高作业人员的消防应变和急救能力。今后我院仍将开展定期和不定期的安全消防培训，针对消

防意识、消防理念到消防应变及急救能力等方面从管理者到施工作业员工逐级贯彻，切实通过培训让每一位员工的消防应变能力、自救、互救能力得到进一步的提高，从理论、实践双管齐下将消防安全培训工作落到实处，对于抽查出现关于中控室内的情况也马上做了调查，并立即整改。

4、严格执行操作规范。遵守法纪，遵规守制，自觉服从消防监督部门的监督管理，确保操作安全意识贯彻到人，提升医院整体生产及消防防范能力。

防违章，确保长效管理，确保“硬件过硬，软件不软”，两者互为推动、互为促进，形成良性循环。

总之，通过这次对消防检查，暴露了我在消防管理中存在的问题，也为我们今后的消防安全管理工作进一步指明了方向，我们将决定具体方面深入、持久地开展消防安全工作。

再次对贵队的长期支持和扶助表示衷心的感谢！

xxx医院

2015年7月11日 3

xxx消防大队：

我公司是入驻开发区的中法合资企业，自企业入驻以来，得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助，生产经营工作顺利，企业发展势头良好。在企业发展的过程中，公司领导高度重视消防安全工作，定期组织人员参加消防安全培训，设置专门的安全主任和安全管-理-员，制定完善各项消防安全制度，保障消防经费投入，对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬，又组织了一次消防器材的专学题习培网训。

尽管如此，我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。

2015年7月23日，在贵单位来我公司例行消防检查的过程中，发现存在消防安全隐患6处。

针对存在的消防隐患，公司领导高度重视，当天晚上，连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议，公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”，与会人员一致认为，消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡，更事关全体员工的生命和公司财产安全，责任重于泰山，必须同心协力，全力以赴，不惜代价，彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理xxx任组长，副总经理xxx、安全主任xxx任副组长，安全员xxx、各部门经理、各工段工段长为成员的“消防安全专项整治领导小组”，针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作，提出了具体要求，明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务，要求一级抓一级、层层抓落实，部门经理负责制，要一手抓生产、一手抓安全，充分认识到消防安全责任重大，不能存有丝毫的松懈和侥幸心理，安全检查不留死角，切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查，并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩，对检查不达标的，坚决停职整改，确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下：

《消防大队整改报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

消防整改报告书封面篇四

南虹大酒店是一家集餐饮、客房、会务为一体的综合性商务酒店，本着以人为本，安全第一的原则持续经营。自2015年4月26日接手管理至今，在上级安全职能部门和消防直管部门的大力支持和指导下，安全管理工作不断提高。自接管酒

店至今，消防大队多次对我店进行了全面、细致、深入的安全检查，并对我店存在的一些消防隐患提出了整改要求和指导建议。我店对相关隐患也进行了相应的整改，但由于前期酒店经营处于移交过渡期，经营状况欠佳，人员变动频繁等诸多因素影响，导致了消防安全工作滞后，酒店仍存在一些亟待解决的消防隐患。

针对这一现状，为了保障人员生命财产安全，更好的配合上级消防部门工作，酒店对消防安全进行了全面检查，并进行了全面整改，现将情况汇报如下：

一、强化消防安全主体责任

1、牢固树立消防安全责任主体意识，落实全员现场消防安全责任，加强员工的现场消防安全管理，整改现场火灾隐患，落实现场消防安全措施。

2、我店成立了以总经理向总为首的消防安全预案小组，针对各项具体安全工作开展排查活动。同时经常召开预案小组会议，学习消防的相关文件。要求预案小组提高责任意识，增强消防安全常识，切实认识到消防安全工作的重要性，保证把公司全员培训好，管理好，保护好，且保障公司员工生命及财产的安全，让每一位大家庭的'成员都熟练掌握消防安全知识。

3、从制度上完善。根据自查情况补定一些消防管理制度，如包厢区消防责任制度等。

二、增强消防常识

防安全知识，而演练则让在家撑握消防安全技巧。

2、思想上要引起全员对于消防安全工作的重视情况，利用周一大会、班前会的机会对全员进行消防安全教育，加强消

防安全意识。

3、新职工上岗前必须进行消防安全培训。并指派了专门的安全监督管-理-员，对其进行了严格的培训学习。酒店对全体员工培训了必要的消防安全知识，会报火警，会使用灭火器材，会组织人员疏散。

三、检查并保障配电房、监控室和所有安全通道畅通，指示明确

1、楼内走廊、楼梯及出口无任何杂物，确保消防通道畅通。酒店活动客休区、包厢、厕所、配电房、监控室、工程部等重点防火场所进行排查，对电源、电线进行盘查消除不安全的隐患。

2、购买一些安全标志放于存在安全隐患的地方，针对员工进行安全知识讲解等。如若发生消防事故，能把损失降低到最低程度。

四、检查消防设施设备，保证消防器材合格可用

1、在我店各个重要场所配备了灭火器，并将所有灭火器送至消防检测部门充气送检，确保所有灭火器合格。

2、着手对消火栓、火灾自动报警、自动灭火和防排烟系统等消防设施设置、运行及灭火器材配置进行全面整改（具体消防设计方案另行报送）。

3、大型活动的开展是否考虑到消防安全。大型节假日和接待活动要求消防安全预案小组明确职责，精心组织，周密安排，制订活动应急预案，确保人员的人身安全。

五、专业指导，专业培训，全面提升酒店处理消防安全的专业技能水平

1、出资请专业人员对我店的电线、电器、消防系统等设施进行定期专项检查，彻底消除一切安全隐患。

2、每年至少开展一次消防安全知识讲座和一次安全演练活动，提高全员的消防安全意识和灭火技能。本酒店已于7月24日派送人员至合肥，参加省消防总队组织的专业消防知识培训，以增强酒店的消防专业技能水平。

另外，今年四月份新法人刚刚接手本酒店，对酒店的消防设施设备的更新、整改工作也相当重视。现阶段酒店正在装修，我们将借此装修契机，分阶段彻底将消防工程整改到位。因经济原因，酒店将从2015年四月份开始，对酒店进行分楼层改造。目前，我酒店已与多家消防厂家洽谈维修方案，并已达成了初步意向。目前已将酒店消防系统存在的问题基本确认，并有针对性的做出了整改方案（具体整改设计另行报送）。在施工进度和时间上，希望各级领导能够理解。我们将积极配合工作，将消防隐患消灭在萌芽之中。

泗县南虹大酒店

2015年7月1日

附：南虹大酒店2015年7月份消防演练培训照

福永公安消-防-队：

我司深圳市博学宝教育软件有限公司，自2016年8月搬迁到龙王庙工业区开业以来，得到了各政府职能部门的帮助与扶持。在经营过程中，公司负责人也高度重视消防安全工作，对消防安全工作常抓不懈。因公司目前装修还没有彻底结束，对于消防器材的配备还不是很完善，还在不断的进行完善配置当中。2016年8月29日，在消防工作人员来我公司例行消防检查的过程中，发现存在消防安全隐患4处。针对存在的消防隐患，公司负责人高度重视，即时组织了消防安整改工作。

消防安全隐患整改工作不仅关系到公司财产安全，更关系到全体员工的生命的生死存亡，责任重于泰山，公司会严格落实好消防安全制度，不留有任何安全隐患。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下：

一、检查中发现的安全隐患

- 1、仓库为安装防爆灯；
- 2、值班人员设置宿舍1间；
- 3、天花板上面电线未套保护管；
- 4、消防灭火器配置不够；

二、安全隐患的整改情况

- 1、仓库安装防爆灯；
- 2、值班人员宿舍撤销，24小时有人值班；
- 3、天花板线路套保护管；正在处理中。
- 5、购买增加灭火器，正在处理中。

三、对消防隐患整改后的思考

1、在本次消防检查发现隐患，公司负责人马消防隐患的排查整改工作列入了计划，但由于对消防理论知识了解不是很懂，导致装修期间没有及时发现。这次隐患整改工作，不仅排除了火险，更为我们公司全体员工加强了消防意识、认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。

2、消防隐患暴露出公司在消防知识普及和检查方面的工作还有待加强，公司负责人决定定期对所有消防器材认真检查，

并进一步完善消防器材的配置，提高全体员工的消防安全意识，确保消防安全意识贯彻到人，提高公司综合消防防范能力。

在这次对消防隐患的整改中，我们发现了自己在管理中存在的问题，但也明确了我们今后的消防安全管理工作的方向，我们会认真落实消防要求，持久、深入地开展消防安全工作。

特此说明。

再次对福永公安消防人员的长期支持和扶助表示衷心的感谢！

深圳市博学宝教育软件有限公司

2016年08月30日

xxx消防大队：

是一家休闲餐饮的综合品牌，自成立至今，得到了消防大队的大力支持与指导。我公司领导对消防安全工作也非常重视，要求对消防安全工作常抓不懈，尽管如此我公司在消防工作上仍有不到位的地方，在2015年3月5日，消防领导及支队在我公司消防工作中检查中，发现几处消防安全隐患及问题：

- 1、控制室值班人员不足
- 2、控制室标准化建设不完善
- 3、员工宿舍材料不合格
- 4、消防控制柜存在故障点，消防设施维护不到位

针对消防工作中存在的问题，公司领导高度重视，责令相关部门立即整改，并指出消防工作责任重于泰山，不能存在任

何松懈和侥幸心理。现就检查出来的隐患和问题，整改实施如下：

- 1、对控制值班人员不足问题，协调集团人事部，安排具有消防中控室监管员证书的人员值班，现共计4人24小时双人在岗值班。
- 2、按照消防部门的要求制作了3 米x 1.5米的控制室安全管理一览表，更换消防设施标志。
- 3、员工宿舍设置警戒线予以暂时封存，已通过设计公司对其经行规划，近期将按照消防安全要求拆除从建。

对所有的消防设施设备经行排查，对发现的问题逐一落实整改。

通过这次消防上级部门对我公司的消防工作的检查，暴露了我们消防中存在的问题，为公司消防安全工作指明的方向。按照领导现场指示及大队的规定和要求，今后我公司将更加深入、持久的开展消防安全工作，以确保公司的消防安全。

附件：图片

消防整改报告书封面篇五

为贯彻20xx年8月19日xx省“切实加强当前消防工作的电视电话会议”精神，学校领导非常重视。8月20—23日，学校认真开展了消防安全自查及整改工作。现将其情况汇报如下：

组长□xx

副组长□xxxxxx

成员□XXXXXXXX

- 1、主要检查教室、食堂、小卖部、教师宿舍、办公用房、建修工地等校园内相关消防安全设施。
- 2、对违章使用大功率电器及私自乱拉电源线等进行全方位检查，并给予及时处理。
- 3、对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用，做好日常保养与维护。
- 4、对用气、用火的管理，学校安排专人坚持重点时段巡查制度（有情况随时呼叫），做到发现消防安全隐患能及时消除。

学校为期3天的安全自查与整改工作，总的情况令人比较满意，没有发现较大的消防安全隐患。但也存在一些不容忽视的安全细节问题，比如个别教职工使用大功率电器炒菜、做饭，以及建修工人照明线路安装不规范等。

- 1、学校对此次检查结果进行通报，并对相关人员进行严肃的批评教育。
- 2、秋季开学前，召开教师、学生消防安全教育大会，印发消防安全相关资料，并要求各班开展以消防安全为主题的班会活动。
- 3、学校设法加强消防方面的资金投入，提升实验室、档案室、财会室等重点部位的防火能力。
- 4、加强消防安全责任人制度，要求各级安全责任人高度重视，并持之以恒，定期进行消防安全检查工作。
- 5、完善《消防安全工作预案》，加强消防队伍建设，形成学校消防安全长期、有效的“防火、灭火”工作机制。

“隐患胜于明火，责任重于泰山”。消防安全工作是一项常抓不懈的工作，学校将本着“一切为了学生，为了学生的一切，为了一切的学生”的服务宗旨，进一步加强消防安全教育，不断完善消防安全措施，确保师生生命财产安全。

消防整改报告书封面篇六

近期，发生在各个地方的多起火灾给每一个人敲响了警钟，为了杜绝和减少火灾发生及尽量避免人民群众生命财产和物资的损失，我院认真自上而下地开展消防安全自查，现将自检自查工作情况汇报如下：

2、落实了安全责任制，制定了各岗位消防安全职责，明确了我院消防安全小组成员的分工，并作出消防演习计划。

3、制定了员工和管理人员办公区的安全管理制度，消灭了一些在用电过程中存在的隐患。

4、针对夏季高温，为杜绝火灾事故，保障人民生命财产安全，确保生产稳定，从6月份至今在全院范围内开展了“夏季安全防火”教育活动。通过活动的开展，消防、安全生产意识得到进一步提高，取得了较好的效果。

1、单位将消防安全纳入员工安全教育的必讲内容，通过安全教育来加强员工的消防安全知识。

2、单位在消防重点部位进行了登记，并设立明显标志随时提醒员工注意消防安全。

3、6月底，我院开展了“消防演练”活动，在活动中让员工知道发生火灾时应该如何进行自救、灭火、使用灭火器。

1、根据上级部门的精神，我院针对单位的各部位进行全面的安全检查。真正做到心中有数，消灭死角，杜绝各项隐患。

2、消防通道、安全出口等设置是否符合规定。自查重点是各科室、办公场所、病房等部位的用电情况，灭火器的配备情况，材料库房、氧气的使用和存放情况，易燃物品的保管情况，消防通道是否畅通，消防设施是否完好有效，查找各类安全薄弱环节，日常用电是否存在火灾隐患。内业资料的内容主要集中在消防及安全制度、规范是否健全，安全管理和检查记录是否完整。

3、消防栓、消防水管等消防设施放置、运行及灭火器材配置是否符合规定。

4、用电设备运行是否符合规定。（如：电视、冰箱、监控设备等）。

消防栓、灭火器、疏散指示标志和照明未保持完好有效。

通过这次检查发现，医院消防工作总体上还好，但仍暴露出不足，存在一些消防安全隐患。

1、把消防安全工作做为一项重要工作来抓，主要领导亲自部署，安全科长亲手抓，重点部位责任到人。

2、对消防应急照明灯进行了增加和更换。

3、在原有基础上增加了5套灭火器。

4、对个别损坏的灭火栓及时进行了维修、更换。已更换维修1处。

在今后的工作中，我们会继续努力，加强消防宣传工作力度，提高员工消防意识，定期、不定期认真开展好防火值班安全检查，让我院杜绝火灾的发生。

消防整改报告书封面篇七

海淀区公安消防支队：

我司净雅食品股份有限公司北京海淀学院路管理分公司，自我店开业以来，得到了海淀区各政府职能部门的帮助与扶持。在经营过程中，酒店负责人也高度重视消防安全工作，定期组织消防安全培训，制定完善各项消防安全制度，对消防安全工作常抓不懈。就在本月初，酒店还组织了一次消防器材（灭火器&消防栓）的专学题习培训和消防演习。

尽管如此，我单位在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。2015年12月9日，在消防支队来我酒店例行消防检查的过程中，发现存在消防安全隐患2处。

针对存在的消防隐患，酒店负责人高度重视，即时组织了消防安全检查与整改工作。消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡，更事关全体员工的生命和酒店财产安全，责任重于泰山，酒店会严格落实好消防安全制度，不留有任何安全隐患。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下：

一、检查中发现的安全隐患

1. 安全出口警示灯未安装
2. 常闭式消防门闭门器损坏。

二、安全隐患的整改情况

1. 在安全出口已经安装了安全出口警示灯
2. 将所有消防门的闭门器进行全面检查并全部维修完毕

另外，针对以上安全隐患出现的根本原因，酒店主要负责人要求各部门必须在第一时间上报有关问题，相关责任人每周巡查酒店固定的消防器材和楼梯通道，确保及时发现解决可能出现的安全隐患。

三、对消防隐患整改后的思考

1. 在本次消防检查发现隐患之前，酒店负责人就已经将消防隐患的排查整改工作列入了计划，但由于对某些消防理论知识的学习还不够扎实，导致计划没有及时付诸实施。这次隐患整改工作，不仅排除了火险，更为我们酒店全体员工加强了消防意识、认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。

2. 消防隐患暴露出我们在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强，酒店负责人决定定期对所有消防器材认真检查，并进一步完善消防预案及季度消防演练，提高全体员工的消防安全意识，确保消防安全意识贯彻到人，提高酒店综合消防防范能力。

3. 隐患整改为酒店的长效管理也打下了良好基础。通过具体消防隐患的整改，酒店全体员工都意识到消防安全人人有责。今后，我们将进一步健全完善各项消防安全制度，全面落实消防安全责任制，确保“硬件过硬，软件不软”，两者互为推动、互为促进，形成良性循环。

在这次对消防隐患的整改中，我们发现了自己在管理中存在的问题，但也明确了我们今后的消防安全管理工作的方向，我们会认真落实消防要求，持久、深入地开展消防安全工作。

特此说明。

再次对海淀区公安消防支队的长期支持和扶助表示衷心的感谢！

净雅食品股份有限公司北京海淀学院路管理分公司

2015年12月11日

xxx消防大队：

我公司是入驻开发区的中法合资企业，自企业入驻以来，得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助，生产经营工作顺利，企业发展势头良好。在企业发展的过程中，公司领导高度重视消防安全工作，定期组织人员参加消防安全培训，设置专门的安全主任和安全管-理-员，制定完善各项消防安全制度，保障消防经费投入，对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬，又组织了一次消防器材的专学题习培网训。

尽管如此，我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。2015年7月23日，在贵单位来我公司例行消防检查的过程中，发现存在消防安全隐患6处。

针对存在的消防隐患，公司领导高度重视，当天晚上，连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议，公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”，与会人员一致认为，消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡，更事关全体员工的生命和公司财产安全，责任重于泰山，必须同心协力，全力以赴，不惜代价，彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理xxx任组长，副总经理xxx、安全主任xxx任副组长，安全员xxx、各部门经理、各工段工段长为成员的“消防安全专项整治领导小组”，针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作，提出了具体要求，明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务，要求一级抓一级、层层抓落实，部门经理负责制，要一手抓生产、一手抓安全，充分认识到消防安全责任重大，不能存有丝毫的松懈和侥幸心理，安全检查不留死角，切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查，并将检查的结果和各责任人的工作考核相

挂钩，对检查不达标的，坚决停职整改，确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下：

《消防器材整改报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

消防整改报告书封面篇八

根据上级指示，现就我校消防安全问题进行整改，具体的整改措施是：

一、对办公楼一层和女生宿舍消防栓设施进行重新设置，明确疏散指示标志和安全出口指示标志，对不符合安全要求的方面进行整改；自2015年9月1日逐步进行整改，计划月底完成。

二、加强对各种消防设施的管理；禁止擅自停用消防设施，对消防栓没有水枪水带的进行配齐，并派专人进行管理和定期维护，保证设备能够正常使用。

三、对消防车通道上方的暖气管道进行整改；对架空的管道进行升高加固，保证不影响消防车的正常进入；计划自2015年10月1日至15日完成。

四、对于小学教学楼与宿舍公用一楼的窗户安装的铁栅栏进行拆除，换装成能够在屋内打开的安全铁栅栏，以保证正常的灭火和疏散；自2015年9月1日至12月30日完成。

五、对操场简易房进行停用，年底拆除。

深州长江中学 2015年7月15日

消防整改报告书封面篇九

鉴于20xx年x月x日发生的起火事件，为更好配合校方消防管理安全工作，本店将实施以下整改方案措施：

1. 及时清理自店范围内废旧纸箱，消除一切起火源头隐患；
2. 店内用电器插排整齐摆放，且安置于良好透气通风处；
4. 店内货物不过分堆积，保持所有通道畅通无阻，货物远离易发生起火热源处；
5. 建立店员对消防安全条例的相关认识，而且不定时对员工进行抽问检查；
8. 正面积极配合校方消防条例工作实施，我店务必认真、及时、高效的作出跟进改善。

20xx年x月x日

XXXXXXXX公司（分店）